



Rozdzielnie główna 400/230V RG budynku



- UWAGI
- 1.Przy zwarciu w obrębie szyn sekcji 2 nie można uzyskać pełnej selektywności wyłączenia zasilania
  - 2.W przypadku awaryjnego wyłączenia wyłącznika F1 - sekcja 2 pozostanie na napięciu gwarantowanym z urządzenia UPS
  - 3.W przypadku awaryjnego wyłączenia bezpiecznika F5 lub F6 sekcja 1 rozdzielni RG pozostanie pod napięciem
  - 4.Zmniejszenie wielkości bezpieczników F6 z 200A na 160A nie poprawia selektywności działania zabezpieczeń [F1 - F5 - F6]

Graficzne sprawdzenie selektywności zabezpieczeń  
- sekcji 2 napięcia gwarantowanego



	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzy ska	3843/POOE/11		E0-06
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
 Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Tytuł rysunku : Graficzne sprawdzenie selektywno ci zabezp. zasilania sekcji 2 rozdzielni 400/230V RG		
		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY "		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSŁ ANIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				