RZUT PRZYZIEMIA - POSADZKA KONSTRUKCYJNA

BUDYNEK I

1:50

II ETAP REALIZACJI

I ETAP REALIZACJI



POSADZKA KONSTRUKCYJNA
w pomieszczeniach archiwum oraz pom. I -1.03 i I -1.04

DYLATACJE W POSADZKACH

Dylatacja przy ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych istn. /jednostronna/

a - a

1:10



Dylatacja przy istn. ścianach wewnętrznych /dwustronna/

b - b

1:10



Dylatacja przy projektowanych ścianach wewnętrznych

c - c

1:10



Wzmocnienie posadzki nad ściągami górniczymi

e - e

1:10



Dylatacja przeciwskurczowa

d - d

1:10

Dylatacje przeciwskurczowe posadzki wykonać poprzez nacięcie piłą tarczową / diamentową/ na głębokość 50 mm



Nr 3 #8 - 700 co – 200

700

LEGENDA

- Ściany istniejące
- Ściany proj - cegła pełna
- Bloczki betonowe pełne
- Żelbet
- Ściany istn. - pustaki
- Zakres opracowania
- Ściany - do wyburzenia

Poziomy dla posadzek
- poz. istn.
- poz. żelbetu
- poz. wkończenia

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny., więc dopuszcza się stosowanie urządzeń "równoważnych" co do ich cech i parametrów, a wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicja standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz projektami branżowymi. W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunków innych niż założone, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu ustalenia rozwiązań zamiennych. Wszelkie rozbieżności, zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem
2. Obciążenie użytkowe dla posadzki archiwum - 10,00 kN/m2
   Obciążenie użytkowe dla posadzki pomieszczenia baterii i rozdzielni - 15,00 kN/m2
3. Długość zakładów przy łączeniu prętów - 400mm
4. Do wykonania uszczelnień i wypełnienia szczelin dylatacyjnych należy stosować materiały jednej firmy np. SIKA lub BETOMAX , zgodnie z zleceniem Producenta .
5. Wierzchnie warstwy posadzek oraz poziomy wykończenia wg architektury.
6. W budynku wykonane są ściągi górnicze w poziomie lub fundamentowych. Brak rozpoznania przebiegu ściągów. Długości wkładek zbrojeniowych przy wzmocnieniu posadzek nad ściągami sprawdzić i dopasować na budowie.
7. Rysunek wykonano na podstawie inwentaryzacji uzupełniając ją o elementy konstrukcyjne i dodatkowe wymiary z dostępnej, fragmentarycznej, dokumentacji budynku istniejącego oraz wykonanych odkrywek.
8. Podczas prac budowlanych, adaptacyjnych, obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzać wszystkie potrzebne wymiary w naturze w zakresie gabarytów posadzek oraz długości wkładek zbrojeniowych.

MATERIAŁY:

1. BETON C25/30 (B30) - POSADZKA
2. STAL ZBROJENIOWA A-IIIN RB500W
3. Dodatkowe dozbrojenie płyt posadzkowych włóknami rozproszonymi, stalowymi lub polipropylenowymi w ilości 15 kg/m³, jako przeciwdziałanie powstawaniu spękań i zarysowań.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ Wb-8 / I ETAP I

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ Wb-8 / II ETAP II

Branża: konstrukcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 11.2014
Autor projektu:	inż. Anna CHALUBIEC	upr.bud.369/90	konstrukcja		Faza: PWZ
Sprawdził:	mgr inż. Ewa MADAJ	upr.bud.440/92	konstrukcja		Nr rys. K / 23

Pracownia Projektowa "Archeo" s.c.

Symbol: 2013/42

Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE

Budynek I

Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY

Skala: 1:50; 1:10

Płot: 1:50

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, KOPIOWANY ANI WYKORZYSTYWANY W JAKIEJKOLWIEK FORMIE BEZ ZGODY AUTORA.
RYSUNEK OPRACOWANY W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY: ACAD 2004-2H1-6EP1284.