

egz. poj.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wydział Inwestycji i Remontów zwraca się z prośbą o złożenie oferty handlowej na :
usunięcie awarii i wykonanie n.w. robót instalacyjnych:

I. Pełny serwis wymiennika ciepła o mocy $Q=700\text{kW}$ zainstalowanego w kompaktowej stacji centralnego ogrzewania, zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej (parametry techniczne - zał nr 1 - w w tym :

- demontaż wymiennika
- przegląd przed i w trakcie mycia wstępnego,
- mycie ciśnieniowe,
- ocena wizualna,
- wykrywanie pęknięć,
- wymiana uszkodzonych płyt wymagających wymiany po uzgodnieniach z Zamawiającym.
- montaż płyt z nowymi uszczelkami, (wykonanie bezklejowe) '
- próba ciśnieniowa,
- roboty instalacyjne montażowe wymiennika w obrębie kompaktu
- wydanie certyfikatu zgodności na wykonaną usługę.

Producent Alfa Laval Data produkcji - listopad 2007

Dane wg tabliczki znamionowej producenta:

Wymiennik Płytowy M10-B-FG

Seria 3106-27379

Parametry techniczne istniejącego wymiennika - zał nr 1

Uwagi:

- 1) Zamawiający wymaga aby oferent przygotował ofertę w oparciu o przeprowadzoną wizję na istniejących obiekcie
- 2) Oferent przygotowuje szczegółowy kosztorys ofertowy obejmujący zakres prac wymienionych w punkcie I oraz innych prac niezbędnych, gwarantujących właściwą pracę węzła - zdiagnozowanych przez oferenta w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej.
- 3)
 - a) Kosztorys będzie przygotowany w dwóch wariantach:
 - pełny serwis wymiennika – **wariant 1**
 - wymiana wymiennika na równoważny wymiennik o wydajności 700 kW w wykonaniu lutowanym - posiadający oznakowanie CE , certyfikat jakości wg normy europejskiej oraz deklarację zgodności wg rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy Płacy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003r; wykonanie zgodne z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE - **wariant 2,**
- 4) Oferent udzieli 36 m-cy gwarancji na zakres usługi będący przedmiotem oferty.
- 5) Bez zgody obu stron nie może być przekroczony czas usług ich zakres.
- 6) Zastosowane materiały i urządzenia - w zakresie prac konserwacyjnych i instalacyjnych - powinny

posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7) Oferowany koszt wykonania robót / usługi robót nie może ulec zwiększeniu .

8) **Maksymalny wymagany termin realizacji zadania:**

2 miesiące od daty podpisania umowy

Osoba wyznaczona do kontaktu: mgr inż. Renata Chochla tel. (032) 200 22 57; kom 798 031 934

Ofertę wraz z kalkulacją oraz referencjami należy złożyć w terminie do dnia 08.06.2015r – godz 10.00 w Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji Katowice, 40-068 Katowice, ul. Koszarowa 17 .

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę handlową. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń zaproszonego Wykonawcy wobec Zamawiającego.

ZASTĘPCA PRZEDSIĘBIEMCY
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP W KATOWICACH
mgr inż. Beata MACH

Oprac : mgr inż. Renata Chochla

Wyk/. – w 1 egz.- mgr inż. Renata Chochla

umieszczono na stronie internetowej KWP w Katowicach