

LEGENDA

- przewody zasilające
- przewody powrotne
- automatyczne zawory odpowietrzające
- 1/2" wraz z kulowym zaworem odcinającym dn15

A - Rury ze stali węglowej 1.0034 wg PN-EN 10305 na zewnątrz cynkowane galwanicznie, łączone na złączki zaprasowywane wg PN-EN 10088 i PN-EN 10312. kolor: na zewnątrz - srebrzysto-szary, wewnątrz czarny. Rury prowadzone na poziomie parteru, I i II piętra.

B - Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244. Rury prowadzone w pomieszczeniach piwnicy.

1 7523 68 - Zawór termostatyczny prosty, z precyzyjną, widoczną nastawą wstępną, nikllowany, DN 15, Maks. temp. 120 °C, maks. ciśnienie 10 bar, kvs 0,39.

1 3923 0X - Zawór grzejnikowy powrotny z nastawą wstępną, spustem i napełnianiem, prosty, nikllowany, DN 15. Maks. temp. 120 °C, maks. ciśnienie 10 bar, kvs 1,5

UWAGA!
- podejścia do grzejników wykonać z rur o średnicy dn 15

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE **"deem"** Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	mgr inż. Łukasz Tarnowski spec. sieci i instalacje sanitarne		upr LOD/0828/ POOS/07
	Sprawdził:	mgr inż. Henryk Tarnowski spec. sieci i instalacje sanitarne		upr LOD/0265/ PWOS/05

PROJEKT WYKONAWCZY

nr rysunku: **S-5**

data: **04.2015r**

Temat: **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU II KOMISARIATU POLICJA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL.BÓR 14**

Lokalizacja: 42-200 Częstochowa, ul.Bór 14, dz nr 24, obręb 281

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice

Tytuł rys.: ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

skala: **SCHEMAT**

BRANŻA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE C.O.