



LEGENDA:

- korytko kablowe PVC typu LEGRAND KIO 45 130x50 lub równoważne
- symbol rozdzielnic elektrycznej
- rozdzielnica elektryczna

UWAGA:

- Korytko kablowe typu LEGRAND KIO45 130x50 montować 30cm od poziomu podłogi.
- Pionowe odcinki korytka kablowego prowadzić w narożniku pomieszczenia.
- Poziome odcinki korytka kablowego, nie będące wyposażone w zestaw gniazd, prowadzić pod sufitem.
- Każdy przepust kablowy pomiędzy pomieszczeniami wykonać w osłonie z dwóch rur PVC Ø50.
- Na rysunku przedstawiono przykładowe nazwy zastosowanego osprzętu - dopuszcza się zastosowanie osprzętu innych producentów posiadających równoważne parametry wg. tabeli zamieszczonej w opisie technicznym.

BIURO PROJEKTÓW "INŻYNIERIA ŁĄDOWA" Magdalena Radlak tel. 885 599 251 45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2 NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560				
INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL. J. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE.				
INWESTYCJA REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU				
OBIEKT BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU, 42-470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33 , DZ. NR 3275, 3278/1				
TREŚĆ RYSUNKU Plan tras korytek kablowych - rzut parteru.				
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Ewald Mrugała	NR UPRAWNIEN 201/91/OP	PODPIS	DATA 05.2015	STADIUM: PROJ. BUDOWLANY
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Krzysztof Giesa	NR UPRAWNIEN 195/91/OP	PODPIS	DATA 05.2015	BRANŻA ELEKTRYCZNA
OPRACOWAŁ: Paweł Łaskarzewski	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA 05.2015	SKALA 1:80
				NR RYSUNKU E-23

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.