



LEGENDA:

-  korytko kablowe PVC typu LEGRAND KIO 45 130x50 lub równoważne
- TK symbol rozdzielnicy elektrycznej
-  rozdzielnica elektryczna

UWAGA:

1. Korytko kablowe typu LEGRAND KIO45 130x50 montować 30cm od poziomu podłogi.
2. Pionowe odcinki korytka kablowego prowadzić w narożniku pomieszczenia.
3. Poziome odcinki korytka kablowego, nie będące wyposażone w zestaw gniazd, prowadzić pod sufitem.
4. Każdy przepust kablowy pomiędzy pomieszczeniami wykonać w osłonie z dwóch rur PVC Ø50.
5. Na rysunku przedstawiono przykładowe nazwy zastosowanego osprzętu - dopuszcza się zastosowanie osprzętu innych producentów posiadających równoważne parametry wg. tabeli zamieszczonej w opisie technicznym.

| | | | | |
|--|---------------------------|--------|-----------------|-----------------------------|
| BIURO PROJEKTÓW "INŻYNIERIA ŁĄDOWA" Magdalena Radlak tel. 885 599 251 45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2 NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560 | | | | |
| INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL. J. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE. | | | | |
| INWESTYCJA REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU | | | | |
| OBIEKT BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU, 42-470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33 , DZ. NR 3275, 3278/1 | | | | |
| TREŚĆ RYSUNKU Plan tras korytek kablowych - rzut I-piętra. | | | | |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Ewald Mrugała | NR UPRAWNIEN 201/91/OP | PODPIS | DATA 05.2015 | STADIUM: PROJ. BUDOWLANY |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. Krzysztof Giesa | NR UPRAWNIEN 195/91/OP | PODPIS | DATA 05.2015 | BRANŻA ELEKTRYCZNA |
| OPRACOWAŁ: Paweł Łaskarzewski | NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA 05.2015 | SKALA 1:80 |
| | | | | NR RYSUNKU E-24 |

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.