


tablica TK1

400



tablica TK1

Tablica metalowa podtynkowa
np. UNI-SYSTEM Karwasz, IP30, 350x400, gł. 150mm

| numer pomieszczenia | Gniazda DATA pom. 103 104 | Gniazda DATA pom. 106 | Gniazda DATA pom. 107 | Gniazda DATA pom. 116-118 | Rezerwa |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|---------------------------|---------|
| nr obwodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PI [W] | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | |
| kj | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Ps [kW] | 0.54 | 0.36 | 0.72 | 0.90 | |
| dla całej tablicy | PI [kW] | 4.20 | OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA PRACA W UKŁADZIE TN-S | | |
| | cosφ | 0.93 | | | |
| | Ps [kW] | 2.52 | | | |
| | Is [A] | 3.91 | | | |

proj. YDY 5x6mm²/750V z proj. TUPS

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|------|---------|------------------------------|
| BIURO PROJEKTÓW "INŻYNIERIA LĄDOWA" | | | | | |
| Magdalena Radlak | | | | | |
| tel. 885 599 251 | | | | | |
| 45-355 Opole, ul. 1-go Maja 97/2 | | | | | |
| NIP: 754-214-19-47, REGON: 532179560 | | | | | |
| INWESTOR | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH | | | | |
| | UL. J. ŁOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE. | | | | |
| INWESTYTOR | REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMISARIATU | | | | |
| | POLICJI W SIEWIERZU | | | | |
| OBIEKT | BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU, 42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33 , DZ. NR 3275, 3278/1 | | | | |
| TABLICA TK1 | | | | | |
| Tytuł rysunku | | | | | |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | PROJEKTOWAŁ: | NR OPRAWNIENIA | PODS | DATA | STADIUM PROJEKT BUDOWLANY |
| | mgr inż. Ewald Mingała | 201/91/0P | | 05.2015 | |
| | SPRAWDZIŁ: | NR OPRAWNIENIA | PODS | DATA | |
| | mgr inż. Krzysztof Giesła | 195/91/0P | | 05.2015 | |
| | | | | | SKALA |
| | | | | | 1:50 |
| | | | | | INSTRUMENT |
| | | | | | E-5 |