



WIDOK ROZMIESZCZENIA  
ELEMENTÓW NA MASZCIE

skala: 1:200



SZCZEGÓŁ WYKONANIA  
PRZEPUSTU KABLOWEGO

skala: 1:10



Uwaga:

1. Metalową konstrukcję masztu nie łączyć z instalacją odgromową.
2. Metalowe odcinki nie łączyć z instalacją odgromową.
3. Do odprowadzenia wyładowań ślizgowych zastosować na kablach antenowych i na kablu odgromowym opaski uziemiające połączone z masztem oraz z płytą miedzianą instalowaną w skrzynce odgromnikowej, - KORYTARZ POD PRZEBICIEM.

				<b>m e r i t u m</b> Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13						
Projektant		mgr inż. Tomasz Knapik		MAP/0052/ POOE/13 w spec. elektrycznej	Nr uprawnień	Data	02.2016	Stadium:	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	
	Nazwisko							PW		Inwestycja: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku, budowa zjazdu, budowa murów oporowych oraz budowa utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdných, chodników, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną Lokalizacja: Szczyrk, ul. Myśliwska, działki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10; obręb:0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201_1 Szczyrk
	Podpis							Skala:		
Nazwa rysunku:								Branża:		
INSTALACJA ANTENOWA DLA RADIOTELEFONÓW						Nr rys.:		ELEKTRYCZNA  E-10		