

Oznaczenie urządzenia					Q1	Q2	Q3	Q4
Opis		UPS modułowy 40 kVA, 3/3 t = 22 minut		UPS modułowy 40 kVA, 3/3 t = 22 minut	DEHNquard DG M TT 275 FM	wlz. do rozdzielnic TKn	wlz. do rozdzielnicy TKS	rezerwa
Moc		24,7 kW				11,98 kW	2,8 kW	
Typ kabla		YLY 4x16 mm²		YLY 4x16 mm²		YDYżo 5x6 mm²	YDYżo 5x4 mm²	

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował: mgr inż. Tomasz Knapik — MAP/0052/POOE/13 w specjalności elektrycznej — 02.2016

Sprawdził — Nazwisko — Podpis — Nr uprawnień — Data: 02.2016

Nazwa rysunku: Schemat zasadniczy rozdzielnicy RGK

Branża: **ELEKTRYCZNA**

Nr rys.: E-14

Stadium: PW

Skala: ---

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Inwestycja: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku, budowa zjazdu, budowa murów oporowych oraz budowa utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych, chodników, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną.

Lokalizacja: Szczyrk, ul. Myśliwska, działki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10; obręb:0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201_1 Szczyrk