



- LEGENDA:
- zwody poziome – drut Fe/Zn  $\varnothing 8\text{mm}$
  - przewód odprowadzający drut Fe/Zn  $\varnothing 8\text{mm}$  prowadzony pod elewacją pionowo w rurze RSO 32
  - iglica min. 0,7m ponad kominem
  - × złącze krzyżowe do połączeń zwodów poziomych
  - zwód pionowy montowany w rurze odgromowej typu RS020, 2m nad poziom chronionego urządzenia

		EFEKT SP. Z O.O. 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. E. ORZESZKOWEJ 4 tel. (32) 765 28 65 e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl www.efektsiemianowice.pl	
Nazwa inwestycji: <b>Termomodernizacja budynku Komisariatu V Policji w Zabrze, ul. Krakowska 11</b>			
Inwestor: <b>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038</b>		Lokalizacja: <b>ul. Krakowska 11 41-808 Zabrze obręb: Rokitnica, jedn. ewid. Zabrze - miasto</b>	
projektant: inż. Józef Daniel upr. bud. nr 36/89		podpis:  branża: <b>ELEKTRYCZNA</b>	
zespół:  		stadium projektu: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
tytuł rysunku: <b>PROJEKT INSTALACJI ODGROMOWEJ RZUT DACHU</b>		skala: <b>1:100</b>	data: czerwiec 2016
		nr rysunku: <b>E - 04</b>	