


- LEGENDA:**
- zwody poziome - drut Fe/Zn Ø8mm
  - przewód odprowadzający drut Fe/Zn Ø8mm
  - odgromowej sztywnej 32
  - iglica min. 0,7m ponad kominem
  - × złącze krzyżowe do połączeń
  - × zwodów poziomych
  - rura osłonowa sztywna fi75

- UWAGI:**
1. Zwody poziome niskie wykonać drutem Fe/Zn o średnicy 8mm.
  2. Na kominach należy zamontować zwody pionowe o wys. 0,7m ponad kominową nadstawkę wentylacyjną.
  3. Przewody odprowadzające wykonać drutem analogicznym jak zwody poziome niskie, albo taśmą stalową ocynkowaną Fe/Zn 20x3mm.
  4. Maszt antenowy należy chronić izolowanym zwodem pionowym na nim montowanym - z zastosowaniem kabla wysokonapięciowego HVI (DEHN), jako przewodu odprowadzającego.
  5. Wszystkie przecięcia się ze sobą zwodów poziomych niskich należy połączyć ze sobą z zastosowaniem ochrony antykorozyjnej.

		EFEKT SP. Z O.O. 41-103 SIEMIĄNOWICE ŚLĄSKIE UL. E. ORZESZKOWEJ 4 tel. (32) 765 28 65 e-mail: <a href="mailto:biuro@efektsiemianowice.pl">biuro@efektsiemianowice.pl</a> <a href="http://www.efektsiemianowice.pl">www.efektsiemianowice.pl</a>	
Nazwa inwestycji:			
Termomodernizacja budynku Komisarzatu Policji V w Rudzie Śląskiej, ul. Solidarności 2			
Inwestor:		Lokalizacja:	
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19		Ruda Śląska ul. Solidarności 2 obręb: 0013 Stara Kuźnia, jed. ewid. 247201_1 Ruda Śląska	
projektant: inż. Bolesław Kuślik upr. bud. nr 1115/94		branża: <b>ELEKTRYCZNA</b>	
opracował: mgr inż. Krzysztof Gac		stadium projektu:	
		<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
tytuł rysunku: <b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE - DACH</b>		skala: <b>1:100</b>	
		data: <b>KWIECIEŃ 2017</b>	
		nr rysunku: <b>IE-04</b>	