

Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD  
(szafa 42U 800x800)

Główny Punkt Dystrybucyjny GPD  
(szafa 42U 800x800)

1	
2	
3	
4	
5	Panel z wieszakami
6	Panel 24xRJ45/UTP
7	Panel 24xRJ45/UTP
8	Panel z wieszakami
9	Panel 24xRJ45/UTP
10	Panel 24xRJ45/UTP
11	Panel z wieszakami
12	Panel 24xRJ45/UTP
13	Panel 24xRJ45/UTP
14	Panel z wieszakami
15	Panel 24xRJ45/UTP
16	Panel 24xRJ45/UTP
17	Panel z wieszakami
18	Panel światłowodowy
19	Panel 24xRJ45/FTP
20	
21	
22	Listwa zasilająca
23	
24	
25	
26	Panel z wieszakami
27	Switch 48xRJ45
28	Panel z wieszakami
29	Switch 48xRJ45
30	Panel z wieszakami
31	Switch 48xRJ45
32	Panel z wieszakami
33	Switch 48xRJ45
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	UPS
41	
42	

1	
2	
3	
4	
5	Panel z wieszakami
6	Panel tel. 50xRJ45
7	Panel tel. 50xRJ45
8	Panel z wieszakami
9	Panel tel. 50xRJ45
10	Panel tel. 50xRJ45
11	Panel z wieszakami
12	Panel tel. 50xRJ45
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	Listwa zasilająca
23	
24	
25	Panel 24xRJ45/FTP
26	Panel z wieszakami
27	Panel światłowodowy
28	Panel światłowodowy
29	Panel z wieszakami
30	Panel światłowodowy
31	Panel światłowodowy
32	Panel z wieszakami
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	UPS
41	
42	

- UWAGA.
- GPD i LPD podłączyć przewodem wyróżnowczym typu LGY 6mm<sup>2</sup> do szyny PE w TK.
  - Dobór urządzeń aktywnych oraz UPSa poza zakresem opracowania.
  - GPD należy przenieść z istniejącej lokalizacji (pom.1.8) do projektowanej (pom.0.15). W tym celu istniejące przewody wieloprowowe i światłowodowe wycofać i przenieść do nowej lokalizacji w nie zmienionej konfiguracji.
  - W projektowanym LPD należy zakończyć poziome okablowanie miedziane budynku nr 9 na panelach 24xRJ45. LPD połączyć z GPD projektowanym kablem światłowodowym 12–włóknowym MM 125/50 oraz kablami 24xFTP cat. 6A.

Aleksandra Woś-Bagińska PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"	
Pracownie: SŁUCH BOK 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008 e-mail: proton.prok@prok.pl OPOLE 45-063, ul. Bałwickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwaga@interia.pl	

INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL. ŁOMPY NR 19, 40-038 KATOWICE.	
----------	--	--

INWESTYCJA	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NR 9 NA TERENIE OPP W KATOWICACH PRZ. UL. KOSZAROWEJ 17.	
------------	---	--

OBIEKT					BUDYNEK NR 9, KATOWICE, UL. KOSZAROWA 17, Dz. nr 24/5, GOSDOK: 531.241.01.3.				
TYTUŁ PROJEKTU					WIDOK SZAF DYSTRYBUCYJNYCH - INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO				
ELEKTRYCZNA	PRZEBUDOWA:		INSTRUMENTACJA		DATA		SYGNATURA		
	mgr inż. Maciej Mrozik		Opł. 056/PODOP/10		09.2013		PROJEKT WYKONAWCZ		
	SWIATŁOWODOWA:		DATA		SWIATŁOWODOWA		SKALA		
	inż. Michałew Białk		78/89/Op		09.2013		1:100		
OPRACOWAŁ			DATA		WYKRESENIE		L-5		
			09.2013						

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.