PROJEKT WYKONAWCZY – RZUT I PIĘTRA

SKALA: 1:100



LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH		
INDEKS	SYMBOL	TYP OPRAWY
A.1	A.1	PICTOR 228 EVG IP44
A.2	A.2	PICTOR 239 EVG IP44
A.3	A.3	PICTOR 254 EVG IP44
B.1	B.1	GEMMA 236 EVG IP40
C.1	C.1	BS103 236 EVG IP65 Ppob=63W ATEST PZH
C.2	C.2	BS103 158 EVG IP65 Ppob=50W ATEST PZH
C.3	C.3	BS103 218 EVG IP65 Ppob=29W ATEST PZH
C.4	C.4	BS103 258 EVG IP65 Ppob=85W ATEST PZH
D.1	D_A 1	DORADO NS LED 20W
E.1	E_A 1	DORADO LED 11W
F.1	F.1	CANES 235 EVG
F.2	F.2	CANES 228 EVG
F.3	F.3	CANES 249 EVG
G.1	G.1	SAGITA K 124 EVG IP44
H.1	H_A 1	WL315 25W IP65
EW1	EW1	LOGICA ATCT 8SE1P+PIKT. CNBOP ATEST PZH
EW2	EW2	LOGICA ATCT 24SE1P+PIKT. SIGN 2S CNBOP ATEST PZH
EW3	EW3 EW3	LOGICA ATCT 24SE1P CNBOP ATEST PZH
EW4	EW4	LOGICA ATCT 11SA1P AUTODIMMING CNBOP ATEST PZH

POM. 0.15 – OPRAWY C.4 – ZWIESZANE, WYSOKOŚĆ MONTAŻU H=3M

BEGHELLI-POLSKA Sp. z o.o.
44-207 RYBNIK, ul. Podmiejska 95
tel.:+48 32 422 55 79; fax.:+48 32 42 25 607
www.beghelli-polska.pl; NIP: 954-255-23-09

ROZMIESZCZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Skrzypiec
DATA:	24 października 2013

UWAGA

1. WENTYLATORY WYCIĄGOWE ZE ZWŁOKĄ CZASOWĄ W POMIESZCZENIACH 1.14 i 1.24 PODŁĄCZYĆ DO OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH TYCH POMIESZCZEŃ PRZEWODEM YDYp 3x1,5mm².

- Przycisk "światło"
- Gniazdo 230V 16A
- Wyłącznik jednobiegunowy
- Wyłącznik świecznikowy
- Wyłącznk schodowy
- DOR-40 Optyczna czujka dymu
- RT-42 Przycisk oddymiania
- LT-43 Przycisk przewietrzania
- Ppoż2 przycisk wyłącznika ppoż
- koryto kablowe w przestrzeni międzysufitowej jak na szczególe

UWAGA:

1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
2. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI JEST OPIS TECHNICZNY ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Aleksandra Wolska-Bagińska
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"
Pracownie:
SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwla@interia.pl

INWESTOR

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL. LOMPY NR 19, 40-038 KATOWICE.

INWESTYCJA

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NR 9 NA TERENIE OPP W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17.

OBIEKT

BUDYNEK NR 9,
KATOWICE, UL. KOSZAROWA 17; Dz. nr 24/5, GODŁO: 531.241.01.3.

TREŚĆ RYSUNKU

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT I PIĘTRA

	PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	STADIUM:
ELEKTRYCZNA	mgr inż. Maciej Morzyk	OPL/0596/POOE/10		09.2013	PROJEKT WYKONAWCZY
	SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	BRANŻA:
	inż. Mirosław Bulik	78/89/Op		09.2013	ELEKTRYCZNA
OPRACOWAŁ				DATA 09.2013	SKALA: 1:100
					NR RYSUNKU: E-3

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.