Zstawienie powierzchni			
Nr	Nazwa	Powierzchnia	Wysokość
1.01	Komunikacja - K.1	25.92m	
1.02	Pomieszczenie porządkowe	2.34m	2,50 m
1.03	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m	2,50 m
1.04	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m	2,50 m
1.05	Umywalnia dla mężczyzn	16.02m	2,50 m
1.06	Suszarnia	6.48m	2,50 m
1.07	Szatnia dla mężczyzn (40 os.)	71.20m	2,50 m
1.08	Pomieszczenie socjalne	17.80m	2,50 m
1.09	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m	2,50 m
1.10	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m	2,50 m
1.11	Pom. LPD sieci logicznej	4.42m	2,50 m
1.12	Podręczna składnica akt	22.48m	2,50 m
1.13	Szatnia dla kobiet (8 os.)	14.54m	2,50 m
1.14	Węzeł sanitarny dla kobiet	10.75m	2,50 m
1.15	Pom. biurowe 2-os.	17.82m	2,50 m
1.16	Pom. biurowe 2-os.	17.82m	2,50 m
1.17	Pom. biurowe 3-os.	25.80m	2,50 m
1.18	1 - os. pokój asystenta	15.56m	2,50 m
1.19	Sala odpraw	57.45m	2,50m
1.20	Pom. biurowe 4-os.	25.19m	2,50 m
1.21	Podręczna składnica akt	7.37m	2,50 m
1.22	Komunikacja	83.03m	2,50 m
1.23	Pom. LPD sieci logicznej	4.24m	3,33 m
1.24	Komunikacja - K.2	25.92m	
1.25	Pom. biurowe 3-os.	22.00m	2,50 m
1.26	Pom. biurowe 2-os.	18.40m	2,50 m
1.27	Pom. biurowe 2-os.	18.30m	2,50 m
1.28	Komunikacja	52.22m	2,50 m
1.29	Pok. kierownika Zesp. Wywiad.-Patrolowego	18.43m	2,50 m
1.30	Sala odpraw dla funkcjonariuszy merytorycznych	27.44m	2,50 m
1.31	Pokój Zastępcy Naczelnika	26.52m	2,50 m
1.32	Pokój Zastępcy Naczelnika	18.13m	2,50 m
1.33	Sekretariat	25.29m	2,50 m
1.33a	komunikacja wewnętrzna	7.50m	2,50 m
1.34	Pomieszczenie pomocnicze	10.28m	2,50 m
1.36	Pokój naczelnika	29.36m	2,50 m
1.38	Komunikacja - K.3	25.59m	
1.39	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m	2,50 m
1.40	Pom. porządkowe	2.34m	2,50 m
1.40a	Pom. LPD sieci logicznej	4.26m	3,33 m
1.41	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m	2,50 m
1.41a	Pokój z 2 komputerami	14.21m	2,50 m
1.42	Podręczna składnica akt	13.62m	2,50 m
1.43	Pom. socjalne	15.67m	2,50 m
1.44	Pokój Naczelnika	36.76m	2,50 m
1.45	Pomieszczenie pomocnicze	10.28m	2,50 m
1.47	Sekretariat	25.91m	2,50 m
1.48	Pokój Zastępcy Naczelnika	24.40m	2,50 m
1.49	Pokój z 3 komputerami	18.20m	2,50 m
1.50	Pokój secjalisty i dowódcy ogniwa	16.80m	2,50 m
1.51	Pokój kierownika referatu	13.69m	2,50 m
1.52	Sala odpraw	43.97m	2,50-3,33 m
1.53	Komunikacja	61.27m	2,50 m
1.54	Pomieszczenie CPD sieci logicznej	41.38m	2,50 m
1.55	Pokój specjalisty i dowódcy ogniwa II	16.56m	2,50 m
1.56	Pokój asystentów	21.40m	2,50 m
1.57	Komunikacja - K.4	25.92m	
1.59	Komunikacja	83.00m	2,50 m
1.59a	Komunikacja	18.23m	2,50 m
1.60	Podręczna składnica akt	7.37m	2,50 m
1.61	Depozyt	33.45m	2,50 m
1.62	Depozyt	7.15m	2,50 m
1.63	Depozyt	7.15m	2,50 m
1.64	Depozyt	35.81m	2,50 m
1.65	Suszarnia dowodów rzeczowych	15.97m	2,50 m
1.66	Suszarnia dowodów rzeczowych	15.87m	2,50 m
1.67	Depozyt	17.51m	2,50 m
1.68	Umywalnia	11.19m	2,50 m
1.69	Pom. magazynowe	4.69m	3,33 m
1.70	Szatnia damska dla pers. sprzątającego	15.67m	2,50 m
1.70a	Pomieszczenie socjalne	11.98m	2,50 m
1.71	Pralnia z suszarnią	22.55m	2,50 m
1.72	Suszarnia	1.74m	2,50 m
1.73	Umywalnia dla kobiet (10-os.)	12.97m	2,50 m
1.74	Szatnia damska (10-os.)	20.40m	2,50 m
1.74a	Kotłownia gazowa	24.16m	3,33 m
1.75	Szatnia męska dla motocyklistów	12.90m	2,50 m
1.76	Szatnia męska (40-os.)	57.20m	2,50 m
1.77	Suszarnia	8.06m	2,50 m
1.78	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	18.65m	2,50 m
1.79	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.65m	2,50 m
1.80	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.68m	2,50 m
1.81	Pom. LPD sieci logicznej	2.34m	2,50 m

Schemat podłączenia klimakonwektora

Mieszacz z zaworem regulacyjnym

1 - filtr siatkowy
2 - zawór regulacyjny

Blok zaworowy z mieszaczem
650,00 kg/h - nastawa zaworu regulacyjnego
DN15 - średnica

LEGENDA

- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.T, ZASILAJĄCA KLIMAKONWEKTORY - ZASILANIE PROWADZONA POD STROPEM
- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.T. ZASILAJĄCA KLIMAKONWEKTORY - POWÓRT PROWADZONA POD STROPEM
- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.T - ZASILAJĄCA CENTRALE WENT - ZASILANIE PROWADZONA POD STROPEM
- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.T - ZASILAJĄCA CENTRALE WENT - POWRÓT PROWADZONA POD STROPEM
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY LODOWEJ ZASILAJĄCA KLIMAKONWEKTORY - ZASILANIE PROWADZONA POD STROPEM
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY LODOWEJ ZASILAJĄCA KLIMAKONWEKTORY - POWÓRT PROWADZONA POD STROPEM
- WEWNĘTRZNA JEDNOSTKA KLIMATYZACJI
- ZEWNĘTRZNA JEDNOSTKA KLIMATYZACJI
- Φ=195 W Φ=195 W PROJEKTOWANY KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY, CZTERORUROWY Φ=195 W ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO Φ=195 W ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD
- PROJEKTOWANY KLIMAKONWEKTOR MONTOWANY NA ŚCIANIE
- ŚCIENNY GRZEJNIK KONWEKTOROWY ELEKTRYCZNY
- WSZYSTKIE PREJŚCIA RUROCIĄGÓW INSTALACYJNYCH O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 4cm PRZEZ ŚCIANY WYDZIELENIA POŻ. WYKONAĆ W KLASIE EI TYCH PRZEGRÓD
- PS PUNKT STAŁY

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634/1.
LOKALIZACJA	Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM	PW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA
DEMIURG
ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowiak	nr upr. WKP/0278/PWOS/04 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Justyna Jakimowicz		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ			

TREŚĆ RYS.			SKALA
RZUT KONDYGNACJI II INST. CT, WL			1:100
DATA	MAJ 2017	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA S	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	C0.02

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.