

"A Q U A"  
Spółka Akcyjna  
ul.1 Maja 23  
43-300 Bielsko-Biała

Bielsko-Biała, dn. 2017-03-30

Komenda Wojewódzka Policji  
ul. Lompy 19  
40-038 Katowice

P/00548/2017/S

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PODŁĄCZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ  
-----

I. W odpowiedzi na pismo z dnia 2017-03-02 uprzejmie informujemy,  
że istnieje możliwość odprowadzenia ścieków  
z budynku - posterunek policji w:  
Wilkowice  
ul. Parkowa , działka nr: 3301/9  
będącego własnością : Gmina Wilkowice  
1. Odprowadzenie ścieków wyłącznie sanitarnych /bytowo-gospodarczych/  
w ilości 0,6 l/s przez wykonanie podłączenia kanalizacyjnego do  
istniejącego kanału sanitarnego o średnicy 200 mm,  
zlokalizowanego jak na planie - sytuacyjnym  
z pominięciem osadnika.  
Na granicy w/w działki nie dalej niż 2.0 m od linii  
rozgraniczającej przewidzieć studzienkę rewizyjną.

Inne:

Załącznik oraz plan sytuacyjny stanowią integralną część niniejszych  
warunków technicznych.

SPECJALISTA  
d/s Technicznych

Grażyna Grzegorzek

7. za Kierownika  
Zdziału Technicznego

mgr inż. Jolanta Rytk