STROP GĘSTOŻEBROWY NAD PARTEREM

1:50



PRZEKRÓJ 1-1

1:20



PRZEKRÓJ 2-2

1:20





Nr2 205ø6 L=1240 Nr2 156ø6 L=1110

UWAGI TECHNICZNE:

1. Kształt i wymiary porównać z projektem architektonicznym.
2. Ważne są tylko wymiary opisane.
3. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
4. Wszystkie poziomy podano w metrach.
5. Beton konstrukcyjny: C20/25.
6. Stal zbrojeniowa: ø8≥ B500SP; ø8< RB500W.
7. Otulina zbrojenia: belek 25mm, płyty 20mm.
8. Pręty ø12 łączyć na zakład na długość 700mm, zakotwienie prętów na długość min 500mm.
9. Długość pręta Nr1 wydano w mmb.
10. Lokalizację otworów instalacyjnych określić zgodnie z projektami branżowymi.
11. Jeżeli nie zaznaczono na rys. inaczej to giąć zbrojenie na średnicy 4ø.
12. Rozpatrywać łącznie z rys. KB-05÷09



Zasady układania siatek zaginanych Z-2



Zasady układania siatek płaskich

Zestawienie stali

Obiekt : STROP GĘSTOŻEBROWY NAD PARTEREM

Lp	Nr elementu	Średnica [mm]	Długość [mm]	Masa [kg/m]	Ilość [szt]	Długość ogólna [m] ø6	ø12	ø16
1	1	ø12	475000	0.888	1		475.00	
2	2	ø6	1240	0.22	205	254.20		
3	3	ø6	1110	0.22	156	173.16		
4								
5	Suma długości [m]					427.36	475.00	0.00
6	Masa jednostkowa [kg/m]					0.222	0.888	1.580
7	Masa razem [kg]					94.87	421.80	0.00
8	Masa ogólna [kg]					516.67		
9	Wykonać [szt]					1		
10	Masa całkowita [kg]					517		

Zestawienie siatek

Lp	Nr elementu	długość [mb]
1	P-01	20
2	P-02	30
3	Z-02	97

Jednostka projektowa:
AAG
An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69
Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk

Nazwa inwestycji: Budowa budynku Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanego w Wilkowicach, przy ul. Parkowej, na działce nr 3301/9.

Adres: Wilkowice, ul. Parkowa; jedn. ewid.: 240210_2 Wilkowice, obręb: 0007 Wilkowice, dz. nr: 3301/9

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Projektant: mgr inż. Marian Sokołowski, Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr 563/83
Sprawdzający: mgr inż. Jacek Słowik, Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr 130/97
Opracowanie: inż. Tomasz Nowatkowski

Numer projektu: AAG/17/0004
Data: czerwiec 2017
Branża: konstr.
Skala rysunku: 1:50; 1:20
Tytuł rysunku: Strop gęstożebrowy nad parterem.
Numer rysunku: kb-04

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie