


OBLAŚNIENIA:

- przewody powrotne c.o.
- przewody zasilające c.o.
- średnice przewodów
- oznaczenie pionów, spójne z rzutami

WYMIAR GRZEJNIKA ZGODNIE Z RZUTEM

- GRZEJNIK ZASILANY BOCZNIE
- zawór termostatyczny
- zawór odcinający
- pomocnicze oznaczenia rozgałęzień, spójne z rzutami
- odpowietrznik wraz z kulowym zaworem odcinającym
- zawór odcinający
- ZR-zawór regulacyjny z odcieniem, kurkami spustowymi



UWAGA: GRZEJNIKI NALEŻY DOBIERAĆ Z 20% ZAPASEM MOCY
GAŁĄZKI ZASILAJĄCE GRZEJNIKI 12x1,2

<div><div><div></div><div>efekt</div></div><div>41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. E. ORZESZKOWEJ 4 tel. (32) 765 28 65 e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl www.efektsiemianowice.pl</div></div>		EFEKT SP. Z O.O.	
Nazwa inwestycji:		Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji I w Gliwicach, ul. Kościelna 2	
Inwestor:		Lokalizacja:	
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19		Gliwice ul. Kościelna 2 obręb: 0054 Stare Miasto, jed. ewid. 246601_1 Gliwice	
projektant: inż. Zdzisław Rzeszutek upr. bud. nr 356/82		podpis:	
opracował: inż. Piotr Borowicz		branża:	
		SANITARNA	
		stadium projektu:	
		PROJEKT WYKONAWCZY	
tytuł rysunku:		nr rysunku:	
ROZWINIĘCIE PIONÓW C.O.		S - 12	
data:		kwiecień 2017	