

OBJAŚNIENIA:

przewody powrotne c.o.

przewody zasilające c.o.

15 x 1,2 — średnice przewodów

CO 1 — oznaczenie pionów, spójne z rzutami

WYMIAR GRZEJNIKA ZGODNIE Z RZUTEM — GRZEJNIK ZASILANY BOCZNIE

zawór termostatyczny

zawór odcinający

A — pomocnicze oznaczenia rozgałęzień, spójne z rzutami

odpowietrznik wraz z kulowym zaworem odcinającym

zawór odcinający

ZR-zawór regulacyjny z odcięciem, kurkami spustowymi

ZR 0,50 DN15

CO 11

UWAGA: GRZEJNIKI NALEŻY DOBIERAĆ Z 20% ZAPASEM MOCY

GAŁĄZKI ZASILAJĄCE GRZEJNIKI 12x1,2

efekt

EFEKT SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji I w Gliwicach, ul. Kościelna 2

Inwestor: **Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19**	Lokalizacja: **Gliwice ul. Kościelna 2 obręb: 0054 Stare Miasto, jed.ewid. 246601_1 Gliwice**
projektant: inż. Zdzisław Rzeszutek upr. bud. nr 355/82 — podpis:	branża: SANITARNA
opracował: inż. Piotr Borowicz	stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
tytuł rysunku: ROZWINIĘCIE PIONÓW C.O. — skala: -	data: KWIECIEŃ 2017 — nr rysunku: S - 13