


GRZEJNIK ZASILANY BOCZNIE

2,00
♂
nastawa zaworu
typ/wysokość/długość
KMP 11/600/520

zawór odcinający
pomocnicze oznaczenia rozgałęzień
spójne z rzutami
odpowietznik

**UWAGA: GRZEJNIKI NALEŻY DOBIERAĆ
Z 20% ZAPASEM MOCY
GAŁĄZKI ZASILAJĄCE GRZEJNIKI 15x1,2**

		EFEKT SP. Z O.O. 41-103 SIEMIĄNOWICE ŚLĄSKIE UL. E. ORZESZKOWEJ 4 tel. (32) 765 28 65 e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl www.efektsiemianowice.pl	
Nazwa inwestycji:			
Termomodernizacja budynku Komisarzatu Policji V w Rudzie Śląskiej, ul. Solidarności 2			
Inwestor:		Lokalizacja:	
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19		Ruda Śląska ul. Solidarności 2 obgęb: 0013 Stara Kuznia, jed.ewid. 24720_1 Ruda Śląska	
projektant:		branża:	
inż. Zdzisław Rzeszutek upr. bud. nr 355/82		sanitarna SANITARNA	
podpis:		stadium projektu:	
		PROJEKT WYKONAWCZY	
tytuł rysunku:		data:	
PROJEKT INSTALACJI C.O. ROZWINIĘCIE 2		KWIECIEŃ 2017	
skala:		nr rysunku:	
-		S - 05	