





ZESTAWIENIE ARMATURY DLA STUDNI WODOMIERZOWEJ

1. Przejście szczelne typu WGC dla rury ϕ110 mm - INTEGRA Gliwice - 3 szt.
2. Mufa elektroporowa ϕ110PE - WAVIN - 3 szt.
3. Tuleja kołnierzowa SDR17 ϕ110/100 z kołnierzem stalowym ϕ110/100 - WAVIN - 4 szt.
4. Trójnik kołnierzowy DN100/100 - HAWLE (nr kat. 0510) - 1 szt.
5. Wodomierz MWN - DN80 PN16 - PoWoGaz - 1 szt.
6. Wodomierz JS 16 Master C+ - DN40 PN16 - PoWoGaz - 1 szt.
7. Zasuwa kołnierzowa DN100 - HAWLE (nr kat. 4000E) - 5 szt.
8. Zasuwa kołnierzowa DN50 - HAWLE (nr kat. 4000E) - 1 szt.
9. Zwężka żeliwna dwukołnierzowa DN100/80 - HAWLE (nr kat. 0540) - 2 szt.
10. Zwężka żeliwna dwukołnierzowa DN100/50 - HAWLE (nr kat. 0540) - 2 szt.
11. Zwężka żeliwna dwukołnierzowa FFR DN50/40 - MATERBUD - 2 szt.
12. Zwężka żeliwna dwukołnierzowa DN50/25 - 1 szt.

12A. Zwężka żeliwna dwukołnierzowa DN40/25 - 1 szt.

14. Króciec dwukołnierzowy DN80 L=400 - HAWLE (nr kat. 0530) - 1 szt.
15. Króciec dwukołnierzowy DN80 L=300 - HAWLE (nr kat. 0530) - 1 szt.
16. Króciec dwukołnierzowy typ FF DN40 L=200 - TALIS POLSKA - 2 szt.
17. Łącznik kompensacyjny DN80 - HAWLE (nr kat. 9810) - 1 szt.
18. Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN40 - DANFOSS - 1 szt.
19. Trójnik kołnierzowy DN100/50 - HAWLE (nr kat. 0510) - 1 szt.
20. Trójnik kołnierzowy DN50/40 - TALIS POLSKA - 1 szt.
22. Filtr siatkowy kołnierzowy DN100 - HAWLE - 1 szt.
23. Filtr siatkowy kołnierzowy DN50 - HAWLE - 1 szt.
24. Zawór antyskażeniowy typ BA DN100 - DANFOSS SOCLA - 1 szt.
25. Zawór antyskażeniowy typ EA DN50 - HAWLE - 1 szt.
26. Zawór napowietrzająco - odpowietrzający DN25 - HAWLE (nr kat. 9876) - 1 szt.
27. Króciec dwukołnierzowy DN100 L=100 - HAWLE (nr kat. 0530) - 1 szt.
28. Łuk kołnierzowy DN100, kąt 90° - HAWLE (nr kat. 0550) - 1 szt.
29. Zawór kulowy 2" z kurkiem spustowym 3/8" - GIACOMINI - 1 szt.

UWAGA:

1) Podstawa studni prefabrykowana łącznie z dnem
2) Studnia betonowa o klasie betonu C40/50
3) Stopnie włazowe (jako klamrowe) z prętów stalowych o średnicy 30mm pokryte tworzywem sztucznym o strukturze antypoślizgowej lub typowe stopnie złazowe wg DIN1212E

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, któregо zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz inwestora.
3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoczynać w dokumentacji w kontakcie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przykmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki oddenej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP, posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice , ul. Lompy 19
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
LOKALIZACJA	działka 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM	Projekt wykonawczy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA
DEMIURG
ul. Ludwika Wejs 2
44-100 Gliwice Poland
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowiak	WKP/0078/PWOD/08, w spec. ogr. wodociągowe WKP/0078/PWOD/08	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Izabela Golka	-	
SPRAWDZIŁ			

TREŚĆ RYS. — SKALA

Studzienka wodomierzowa — -

LUTY 2017 — NR KONTRAKTU 001606

BRANŻA S — NR REWIZJI — 03 — NR RYSUNKU **S.05**

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany i udostępniany osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody właściciela.