

LEGENDA:

- 5

5 ZG DN40

kurtek gazowy
- FG DN40

FG DN40

filtr do gazu
- R.O. DN65

R.O. DN65


nura ochronna
- GA

GA

kurtek główny

UWAGI:

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (instalacje, elektryka itd.). Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśli art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrob konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie gwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust.1 Prawo Budowlane) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązanie zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem.
- Wszystkie wymiary, otwory i rzędnę należy sporządzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
- Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielono pożarowego w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
- Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.



PROJEKT BUDOWLAN Y			
Jednostka projektowa:	Nazwa inwestycji:	Projektant:	Numer projektu:
<div><div><div><div></div><div>AAAG</div></div><div><div>An Archi Group</div><div>ul. Chorzowska 64</div><div>44-100 Gliwice</div><div>biuro@aa-ag.com.pl</div><div>www.aa-ag.com.pl</div><div>tel. 32/ 331 16 17</div><div>fax. 32/ 334 71 69</div></div></div></div>	Temomodernizacja i przebudowa budynku Komisarzatu Policji w Kobiernicach przy ul. Żywieckiej 6 wraz ze zniatną sposobu użytkowania lokali użytkowych oraz wykonanie instalacji wentylacji i gazu w obiekcie na dz. nr 463/12	mgr inż. Mirosław Wyderka Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarniej nr SLK/2776/PWOS/09	AAAG/16/0039
	Adres:	mgr inż. Anna Kunc	Data: sierpień 2016
	Kobiernice, ul. Żywiecka 6 jedn. ewid.: Porąbka, obręb: Kobiernice, dz. nr 463/12		Branda: sanitarna
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarniej nr SLK/4943/POOS/13	Stwierdzenie: 1:50
	Koordinacja proj.:- mgr inż. arch. Konrad Odozimek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk		Numer rysunku: g-02
Schemat instalacji gazowej			
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem, wyniały i rzędne sprawdzić na budowie			