


CN-11KV2-50, N=1,5



Projektowane rury wewnętrznej instalacji CO. Rury ze stali węglowej 1.0034, ocynkowane zewnętrznie, do instalacji c.o. - Zasilanie. Instalacja z zaniżeniami

Projektowane rury wewnętrznej instalacji CO. Rury ze stali węglowej 1.0034, ocynkowane zewnętrznie, do instalacji c.o. - Powrót. Instalacja z zaniżeniami

Projektowane rury wewnętrznej instalacji CT. Rury ze stali węglowej 1.0034, ocynkowane zewnętrznie, do instalacji c.o. - Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych.

Projektowane rury wewnętrznej instalacji CO. Rury prowadzone w warstwach podłogi. na rysunku pokazano trasy prowadzenia. Układać rury zasilania i powrotu. Rura uniwersalna (PE-Xa) do instalacji wody pitnej i CO. Tmax=90C, Pmax=10 bar

Projektowane grzejniki wewnętrznej instalacji CO

Projektowane rozdzielacze wewnętrznej instalacji CO

Projektowane piony wewnętrznej instalacji CO

Projektowane centrale wentylacyjne (według projektu wentylacji)

Projektowane przejścia pożarowe

meritum GRUPA BUDOWLANA		meritum Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k. 31-060 Kraków, Plac Wolnica 10, tel./fax +48 (32) 623 35 13			
Projektował	mgr inż. Krzysztof Fiedler			09.2017	PW
Opracował	mgr inż. Krzysztof Fiedler			09.2017	Skala 1:50
Imię i Nazwisko		Podpis		Data	
Nazwa rysunku		Branża: SANITARNA			
Nr. rys.		CO/1			

Projektant: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Inwestycja: Budowa Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Proletariatu w Wojskowicach wraz z instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną, telekomunikacyjną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budową wiat stalowych, murów oporowych, utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jazdnych, dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych), przebudową sieci ciepłowniczej oraz przebudową chodnika.

Lokalizacja: Wojskowice ul. Proletariatu, działki nr 628/50, 628/49, 628/2 obręb:0001 Wojskowice