

LEGENDA:

- KD.1/x — Kontrolowane przejście dwustronne
- Czytnik kart zbliżeniowy - wysokość montażu 1.2m
- K — Kontroler przejścia . Kontroler instalować w strefie chronionej nad sufitem podwieszanym
- Z — Zasilacz buforowy 12V DC 2A . Zasilacz instalować w strefie chronionej nad sufitem podwieszanym - wyposazyć w akumulator 7Ah/12V
- Ewakuacyjny przycisk wyjścia - wysokość montażu 1.2m
- Panel wywoławczy videodomofonu IP - wysokość montażu ok. 1.6m
- Panel wywoławczy domofonu analogowego - wysokość montażu ok. 1.6m
- Unifon - wysokość montażu ok. 1.6m
- Przycisk napadowy - doprowadzić z centrali alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2
- Dualna czujka ruchu - PIR+MW - Grade 3 - wysokość montażu 2.7m - doprowadzić z centrali alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2
- Czujka dymu montaż nasufitowy - doprowadzić z centrali alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2
- Czujka temperatury dwa stany alarmowe - doprowadzić z centrali alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2 - wysokość montażu 1.7m
- Czujka zalania - doprowadzić z centrali alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2 - wysokość montażu 0.3m
- Klawiatura strefowa - doprowadzić z centrali alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2
- Głośnik z uchwytem ściennym 8Ω 100V 15/10/5/2.5/1.5W RMS
- Wzmacniacz PA z mikrofonem na gęsiej szyi. Wbudowany wzmacniacz 10WRMS Przycisk włączania mikrofonu i regulacja głośności, złącze głośnikowe 4-16Ω
- Pojemnościowy mikrofon sufitowy
- Wzmacniacz moc wyjściowa 20WRSM 4/8Ohm 100V
- Głośnik sufitowy dwudrożny sferyczny 30W/100V, pasmo przenoszenia 60 HZ-20kHz - zwieszany

- Przewód OFC 2x2.5mm2
- Przewód OFC 2 x 4mm2
- Przewód mikrofonowy MC-102/SW
- Przewód OMY 2x1mm2
- Przewód OMY 4x1mm2

UWAGI:

1. Przewody prowadzić w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji słaboprądowych
2. Trasy kablowe ujęto w projekcie instalacji elektrycznych
3. Dokładne prowadzenie tras kablowych przedstawiono w projekcie instalacji elektrycznych
4. Zasilanie poszczególnych elementów instalacji uwzględniono w projekcie instalacji elektrycznej
5. Wszystkie elementy systemu SSWiN podłaczyć w konfiguracji 2EOL

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	Nazwisko	mgr inż. Tomasz Knapik	Podpis		Nr uprawnień	MAP/0052/POOE/13 w specjalności elektrycznej	Data 09.2017
Opracował	Nazwisko	mgr inż. Grzegorz Latocha	Podpis		Nr uprawnień		Data 09.2017

Stadium: PW

Skala: 1:100

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Inwestycja: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną, teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budową wiat stalowych, murów oporowych, utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych), przebudową sieci ciepłowniczej oraz przebudową chodnika.

Lokalizacja: Wojkowice ul. Proletariatu, działki nr 628/50, 628/49, 628/2 obręb:0001 Wojkowice

Nazwa rysunku: **PLAN INSTALACJI SYSTEMÓW NISKOPRĄDOWYCH - SSWiN, KD, NAGŁOŚNIENIA, INTERKOM - RZUT PIĘTRA**

Branża: **ELEKTRYCZNA**

Nr rys.: **SP-05**