



LEGENDA:

- proj. przewód wody zimnej
- proj. przewód wody ciepłej
- proj. przewód wody cyrkulacyjnej

- proj. zlew jedнокomorowy z tacą ociekową
- proj. zlew gospodarczy
- proj. umywalka
- proj. miska ustępowa z płuczką montowaną podtynkowo

- proj. pisuar
- proj. zawór ze złączką do węża
- proj. zawór
- proj. zawór antyskażeniowy

UWAGI:

- Dokładną lokalizację włączenia do istniejącego przyłącza ustalić na montażu
- Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 - dla rur palnych osłonę ogniochronną
 - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną
- Przewody prowadzone będą:
 - w przestrzeni sufitu podwieszanego
 - w brzdach ściennych
 - w posadzce
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- Dokumentację projektową wszystkich branż należy traktować łącznie

Jednostka projektowa: AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/331 16 17 fax. 32/334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa budynku Komendy Powiatowej i garażu wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych w Łodygowicach, przy ul. Żywieckiej, na działce nr. 6531/9	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarniej nr SLK/2776/PWOS/09	Numer projektu: AAG_17_0014
	Wykonawca: Łodygowice, ul. Żywiecka jedn. ewid.: 241708_2 Łodygowice, obręb: 0002 Łodygowice, dz. nr. 6531/9	Opiekuńca: mgr inż. Lidia Wyderka Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarniej nr SLK/4943/PWOS/13	Data: październik 2017
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odzimek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Opiekuńca: inż. Karolina Skrobol	Skala rysunku: -
Tytuł rysunku: Schemat instalacji wodociągowej			Numer rysunku: wk-08

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie