



1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
2. Dokładną lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Przewody prowadzone będą:
  - pod posadzką
  - w bruzdach ściennych/ ścianach instalacyjnych
  - podwieszone pod stropem/ w przestrzeni sufitu podwieszanego
5. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
6. Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
7. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
  - dla rur palnych osłone ogniochronną
  - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną
8. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i schematami

	proj. przewód kanalizacji sanitarnej
	proj. przewód kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
	proj. odpowietrzenie do sąsiedniego pionu kanalizacyjnego
	pion kanalizacji sanitarnej
	rura spustowa
	umywalka
	umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych
	zlew gospodarczy
	zlewozmywak 1-komorowy z rusztem ociekowym
	miska ustępowa
	miska ustępowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych
	pisuar
	prysznic
	zawór ze złączką do węża
	wpust podłogowy
	kierunek prowadzenia pionu



<p>Jednostka projektowa:</p>  <p>An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 331 71 69</p>	<p>Nazwa inwestycji: Budowa budynku Komisariatu Policji i garażu wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych w Łodygowicach, przy ul. Żywieckiej, na działce nr. 6531/9</p> <p>Adres: Łodygowice, ul. Żywiecka jedn. ewid.: 241708_2 Łodygowice, obręb: 0002 Łodygowice, dz. nr: 6531/9</p> <p>Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice</p>	<p>Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka <i>MWyderka</i> Uprawnienia budowlane w specjalności sanitanej nr SLK/2776/PWOS/09</p> <p>Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka <i>LW</i> Uprawnienia budowlane w specjalności sanitanej nr SLK/4943/PWOS/13</p> <p>Opracowanie: inż. Karolina Skrobel <i>SKrobel</i></p>	<p>Numer projektu: AAG_17_0014</p> <p>Data: październik 2017</p> <p>Brandż: sanitarna</p> <p>Skala rysunku: 1:100</p>
<p>Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Otdziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk</p>	<p>Tytuł rysunku: Rzut parteru - instalacja kanalizacji</p>		<p>Numer rysunku: wk-03</p>
<p>Wszelkie niezgodności i niesłcisłości pismem uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie</p>			