

Załącznik nr 3								
Instalacja klimatyzacji - zestawienie urządzeń i materiałów								
Nr pom.	Nazwa pom.	Jednostka wewnętrzna	Ilość	Jednostka zewnętrzna	Ilość	Sterownik	Ilość	Uwagi
0.09	Dyżurka	Jednostka wewnętrzna ścienna min. Qch=3,4kW Qgrz=4,0 kW ciężar: 7,5kg ±10% wys./szer./gł.: 260x790x198 ±10%  Wypożalenie: -pompka skroplin -akcesoria montażowe -okablowanie sterownicze -przewód gazowy: Ø 9,52mm -przewód cieczowy: Ø6,35mm	1	Jednostka zewnętrzna czynnik chłodniczy R410A ciężar: 29kg ±10% wys./szer./gł.: 540x660x290 ±10% Nel=0,99kW U=230V, f=50Hz  Wypożalenie: -akcesoria montażowe	1	Pilot przewodowy	1	
0.05	Serwerownia	Jednostka wewnętrzna ścienna min. Qch=5kW Qgrz=6,0 kW ciężar: 10,8kg ±10% wys./szer./gł.: 261x896x261 ±10%  Wypożalenie: -pompka skroplin -akcesoria montażowe -okablowanie sterownicze -przewód gazowy: Ø 12,7mm -przewód cieczowy: Ø6,35mm	2	Jednostki zewnętrzne czynnik chłodniczy R410A ciężar: 43,8kg ±10% wys./szer./gł.: 638x880x310mm±10% Nel=3,15kW  U=220-240V, f=50Hz  Wypożalenie: -akcesoria montażowe	2	Sterownik ścienny+ sterownik do pracy naprzemiennej	1	
Materiał			Ilość	Jednostka	Uwagi			
Rury chłodnicze miedziane w izolacji					Uwaga: Faktyczna długość rur wg obmiaru na budowie			
Dn 12,7			46,5	m				
Dn 9,52			13	m				
Dn 6,35			60	m				
Rury PP do podłączenia skroplin DN 25			5	m				
Rury PP do podłączenia skroplin DN 20			3	m				
Rury PP do podłączenia skroplin DN 16			6	m				
Syfon z blokadą antyzapachową			2	szt.				