

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
w KROCZYCACH
42-425 Kroczyce; ul. Batalionów Chłopskich 25
tel: 34 315-20-13; fax: 34 315-20-46
NIP: 577-00-04-344

Kroczyce 17.10.2017r.

KZB.KW - 0128 /2017

An Archi Group Sp. z o.o.
44 - 100 Gliwice, ul. Chorzowska 64

Warunki techniczne przebudowy przyłącza wodociągowego

w miejscowości Kroczyce przy ulicy Batalionów Chłopskich 23 – planowana budowa nowego posterunku Policji w Kroczycach.

W związku z wnioskiem –pismo Nr AAG/17/0021/003 z dnia 11.10.2017r. Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach informuje, że przebudowę istniejącego przyłącza wody dla nieruchomości położonej j/w, działka geodezyjna nr 2026/5 należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Obecny miejsce włączenia przyłącza wodociągowego do nieruchomości 2026/5 jest istniejący wodociąg PVC Ø 110 w ulicy Batalionów Chłopskich oznaczony kolorem niebieskim na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszych warunków – poprzez zamontowaną zasuwę samonawiercającą typu NWZ/PE i ułożenie rurociągu z rur PE Ø 40 mm. Zaleca się dokonanie przebudowy przyłącza w granicach nieruchomości Posterunku Policji. Jeżeli projektem zostanie objęty odcinek przyłącza wodociągowego przed posesją należy dokonać uzgodnień z właścicielami nieruchomości objętych przebudową.
Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie włączenia wynosi aktualnie 0,65 MPa.
2. Do przebudowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną. Zaleca się żeby projektem techniczny objął przebudowę przyłącza wodociągowego w granicach nieruchomości z numerem 2026/5.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO:

1. Wodomierz projektować w konsoli. Lokalizować go za pierwszą ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Projektowany zestaw wodomierzowy ma się składać z: zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego, prostego, grzybkowego; wodomierza wielostrumieniowego do wody zimnej i zaworu przelotowego żeliwnego ocynkowanego, prostego, grzybkowego.
Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zabezpieczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN –EN 1717:2002.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Przebudowa przyłącza wodociągowego wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z uwzględnieniem planowanej budowy nowego budynku posterunku.
2. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do wykonanie robót mających na celu przebudowę przyłącza wodociągowego jest pisemne uzgodnienie z KZB dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez KZB Kroczyce kontroli robót.
3. Warunki dostawy wody określi umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta na pisemny wniosek Odbiorcy.
4. Komunalny Zakład Budżetowy informuje, że w związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między usytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu, oraz lokalizacją istniejącej sieci wodociągowej (w chodniku drogi), należy złożyć do Starosty Zawierciańskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania przebudowy projektowanego przyłącza wodociągowego.

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Elżbieta Bednarz