RG- wlz. 5xYLY 25 mm²- Tn
RG- wlz. YDY 5x2,5 mm²- TK
RG- wlz. YDY 5x6 mm²- TKn
RGK- wlz. YDY 3x4 mm²- TKS

T1 Q33- YDYżo 3x1,5 mm²- zasil. wentylatora Wc5
T1 Q25- YDYżo 3x1,5 mm²- zasil. jedn. wewn. klimatyzacji
T1 Q28- YDYżo 3x1,5 mm²- zasil. baterii bezdot.
T1 Q27- YDYżo 3x2,5 mm²- zasil. szafy nagłośnienia
T1 Q25- YDYżo 3x1,5 mm²- zasil. jedn. wewn. klimatyzacji

gabinet komendanta 1.09 17.95 m²
1.08 4.43 m²
pom. socjalne 1.07 6.83 m²
izba tradycji/sala odpraw 1.06 32.21 m²
pokój biurowy 1.05 14.48 m²
pokój biurowy 1.04 12.94 m²

TKD Q9- YDYżo 3x2,5 mm²- GW dla zasilacza sieciowego
TKD Q7 - YDYżo 3x1,5 mm² - zasilanie zasilacza buforowego
Szafa RACK dla monitoringu miejskiego
T1 Q37- YDYżo 3x4 mm²- zasil. UPS-a

sekretariat 1.10 22.77 m²
komunikacja 1.02 8.65 m²
komunikacja 1.03 16.37 m²
pom. monitoringu 1.22 5.20 m²

T1 Q25- YDYżo 3x1,5 mm²- zasil. jedn. wewn. klimatyzacji
T1 Q33- YDYżo 3x1,5 mm²- zasil. wentylatora Wc4

1.13 1.79 m²
1.14 2.48 m²
1.16 1.67 m²
1.15 1.92 m²
1.17 3.44 m²
kiatka schodowa 1.01 17.85 m²
1.18 7.15 m² pom. ksero
pokój biurowy 1.19 9.96 m²
pokój biurowy 1.20 10.47 m²
pokój biurowy 1.21 13.23 m²

T1 Q15 TV, h=1,8m
T1 Q25- YDYżo 3x1,5 mm²- zasil. jedn. wewn. klimatyzacji
T1 Q25- YDYżo 3x1,5 mm²- zasil. jedn. wewn. klimatyzacji
archiwum 1.12 6.90 m²
gabinet zastępcy komendanta 1.11 17.95 m²
T1 Q28- 2xYDYżo 3x1,5 mm²- zasil. baterii bezdot.
T1 Q26- YDYżo 3x2,5 mm²- zasil. szafy wiszącej 6U

RGK- wlz. YDY 5x6 mm²- TKn
RGK- wlz. YDY 5x4 mm²- TKS
RG- wlz. YDY 5x2,5 mm²- TK
RG- wlz. 5xYLY 25 mm²- Tn

REI60

LEGENDA:

- Koryta kablowe nadsufitowe dla kabli antenowych 100H50
- Koryta kablowe nadsufitowe dla kabli logicznych 100H50
- Koryto kablowe nadsufitowe dla kabli elektrycznych 100H50
- Rura ochronna 2x ICTA 20 mm pod posadzką, osobno dla kabli logicznych i elektrycznych
- Minikolumna, wys. h=0,68 m
- 2xP - Gniazdo elektryczne 2P+Z; nap. ogólne - montowane w PEL; h = 0,4 m
- 2xDATA - Gniazdo elektryczne 2P+Z; typu DATA nap. gwarantowane - montowane w PEL; h = 0,4 m
- Gniazdo elektryczne 2P+Z p/t, IP 20, nap. ogólne; h = 0,3 m
- Gniazdo elektryczne 2P+Z p/t, IP 44, nap. ogólne; h = 1,1 m
- Wypust elektryczny

UWAGA:

1. Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm
2. W pom. wilgotnych stosować osprzęt szczelny min. IP 44

Układ sieci: TN-C-S
Ochrona od porażeń: SZYBKIE WYŁĄCZENIE

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data	Stadium:
Projektował	mgr inż. Tomasz Knapik		MAP/0052/POOE/13 w specjalności elektrycznej	09.2017	PW
Opracował				09.2017	Skala: 1:100
Sprawdził				09.2017	

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Inwestycja: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną, teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budową wiat stalowych, murów oporowych, utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych), przebudową sieci ciepłowniczej oraz przebudową chodnika.

Lokalizacja: Wojkowice ul. Proletariatu, działki nr 628/50, 628/49, 628/2 obręb:0001 Wojkowice

Nazwa rysunku: Plan instalcji gniazd wtykowych i zasilań- rzut I piętra

Branża: ELEKTRYCZNA

Nr rys.: E-07