| Zestawienie powierzchni | | | |
|---|---|---|---|
| Nr | Nazwa | Powierzchnia | Wysokość |
| 3.01 | Komunikacja - K.1 | 25,92m² | |
| 3.02 | Pomieszczenie porządkowe | 2,34m² | 2,50 m |
| 3.03 | Węzeł sanitarny dla mężczyzn | 12,27m² | 2,50 m |
| 3.04 | Węzeł sanitarny dla kobiet | 9,64m² | 2,50 m |
| 3.05 | Pom. biurowe 2-os. | 17,70m² | 2,50 m |
| 3.06 | Pom. biurowe 2-os. | 17,45m² | 2,50 m |
| 3.07 | Pom. biurowe 3-os. | 22,50m² | 2,50 m |
| 3.08 | Pom. biurowe 2-os. | 17,90m² | 2,50 m |
| 3.09 | Pom. biurowe 2-os. | 17,90m² | 2,50 m |
| 3.10 | Pom. socjalne | 17,80m² | 2,50 m |
| 3.11 | Węzeł sanitarny dla kobiet | 9,64m² | 2,50 m |
| 3.12 | Węzeł sanitarny dla mężczyzn | 12,27m² | 2,50 m |
| 3.13 | Pom. LPD sieci logicznej | 4,42m² | 2,50 m |
| 3.14 | Pom. biurowe 1-os. | 14,75m² | 2,50 m |
| 3.15 | Pom. biurowe 1-os. | 14,54m² | 2,50 m |
| 3.16 | Pom. biurowe 1-os. | 14,03m² | 2,50 m |
| 3.17 | Pom. biurowe 1-os. | 13,52m² | 2,50 m |
| 3.18 | Pom. biurowe 3-os. | 24,27m² | 2,50 m |
| 3.19 | Pom. biurowe 2-os. | 17,82m² | 2,50 m |
| 3.20 | Pom. biurowe 2-os. | 18,64m² | 2,50 m |
| 3.21 | Podręczna składnica akt | 7,71m² | 2,50 m |
| 3.22 | Pom. biurowe 2-os. | 18,23m² | 2,50 m |
| 3.23 | Pom. biurowe 2-os. | 18,31m² | 2,50 m |
| 3.23a | Pom. biurowe 2-os. | 18,33m² | 2,50 m |
| 3.24 | Pom. biurowe 3-os. | 19,33m² | 2,50 m |
| 3.25 | Podręczna składnica akt | 7,37m² | 2,50 m |
| 3.26 | Komunikacja | 82,99m² | 2,50 m |
| 3.27 | Pom. LPD sieci logicznej | 4,24m² | 3,33 |
| 3.28 | Komunikacja - K.2 | 25,92m² | |
| 3.29 | Sala odpraw | 27,30m² | 2,50 m |
| 3.30 | Stanowisko ODN | 13,40m² | 2,50 m |
| 3.32 | Pom. biurowe 2-os. | 18,00m² | 2,50 m |
| 3.33 | Komunikacja | 52,22m² | 2,50 m |
| 3.34 | Pom. biurowe 2-os. | 17,82m² | 2,50 m |
| 3.35 | Pom. biurowe 2-os. | 17,82m² | 2,50 m |
| 3.36 | Pom. biurowe 2-os. | 17,82m² | 2,50 m |
| 3.37 | Pom. biurowe 2-os. | 18,33m² | 2,50 m |
| 3.38 | Pokój Zastępcy Naczelnika | 26,21m² | 2,50 m |
| 3.39 | Sekretariat | 25,29m² | 2,50 m |
| 3.40 | Pomieszczenie pomocnicze | 10,39m² | 2,50 m |
| 3.42 | Pokój Naczelnika | 36,77m² | 2,50 m |
| 3.44 | Komunikacja - K.3 | 25,56m² | |
| 3.45 | Pom. porządkowe | 2,34m² | 2,50 m |
| 3.46 | Węzeł sanitarny dla mężczyzn | 12,27m² | 2,50 m |
| 3.47 | Węzeł sanitarny dla kobiet | 9,65m² | 2,50 m |
| 3.48 | Pom. biurowe 2-os. | 17,19m² | 2,50 m |
| 3.49 | Pom. biurowe 2-os. | 17,90m² | 2,50 m |
| 3.50 | Pom. biurowe 2-os. | 18,02m² | 2,50 m |
| 3.51 | Sala odpraw | 19,32m² | 2,50-3,33 m |
| 3.52 | Pom. do sprawdzeń w sieci internetowej | 13,62m² | 2,50 m |
| 3.53 | Pom. socjalne | 15,67m² | 2,50 m |
| 3.54 | Pokój Zastępcy Naczelnika | 37,62m² | 2,50 m |
| 3.55 | Pomieszczenie pomocnicze | ###### | 2,50 m |
| 3.57 | Sekretariat | 25,88m² | 2,50 m |
| 3.58 | Pokój Naczelnika | 24,99m² | 2,50 m |
| 3.59 | Pom. biurowe 2-os. | 19,34m² | 2,50 m |
| 3.60 | Pom. biurowe 2-os. | 18,95m² | 2,50 m |
| 3.61 | Pom. biurowe 2-os. | 18,74m² | 2,50 m |
| 3.62 | Pom. biurowe 3-os. | 19,69m² | 2,50 m |
| 3.63 | Pom. biurowe 3-os. | 17,43m² | 2,50 m |
| 3.64 | Komunikacja | 81,73m² | 2,50 m |
| 3.64a | Komunikacja | 29,77m² | 2,50 m |
| 3.65 | Pom. LPD sieci logicznej | 10,00m² | 3,33 |
| 3.66 | Pom. biurowe 2-os. | 18,42m² | 2,50 m |
| 3.67 | Pom. biurowe 2-os. | 18,56m² | 2,50 m |
| 3.68 | Pom. biurowe 2-os. | 17,19m² | 2,50 m |
| 3.69 | Stanowisko ODN | 14,54m² | 2,50 m |
| 3.71 | Pom. LPD sieci logicznej | 4,26m² | 3,33 |
| 3.72 | Komunikacja - K.4 | 25,92m² | |
| 3.74 | Komunikacja | 74,38m² | 2,50 m |
| 3.75 | Podręczna składnica akt | 7,37m² | 2,50 m |
| 3.76 | Pom. biurowe 2-os. | 17,92m² | 2,50 m |
| 3.77 | Pom. biurowe 2-os. | 17,92m² | 2,50 m |
| 3.78 | Pom. biurowe 2-os. | 18,12m² | 2,50 m |
| 3.79 | Pom. biurowe 2-os. | 17,92m² | 2,50 m |
| 3.80 | Pom. biurowe 2-os. | 18,02m² | 2,50 m |
| 3.81 | Sala odpraw | 20,58m² | 2,50 m |
| 3.82 | Pokój Zastępcy NAczelnika | 17,00m² | 2,50 m |
| 3.83 | Aneks Kuchenny | 6,32m² | 2,50 m |
| 3.84 | Sekretariat | 21,46m² | 2,50 m |
| 3.85 | Pokój Naczelnika | 22,84m² | 2,50 m |
| 3.86 | Pom. biurowe 1-os. | 13,30m² | 2,50 m |
| 3.87 | Stanwisko ODN | 12,78m² | 2,50 m |
| 3.89 | Pom. biurowe 2-os. | 18,02m² | 2,50 m |
| 3.90 | Pom. biurowe 2-os. | 17,71m² | 2,50 m |
| 3.91 | Pom. biurowe 2-os. | 24,30m² | 2,50 m |
| 3.92 | Pom. biurowe 1-os. | 18,30m² | 2,50 m |
| 3.93 | Pom. socjalne | 15,70m² | 2,50 m |
| 3.94 | Węzeł sanitarny dla kobiet | 9,64m² | 2,50 m |
| 3.95 | Węzeł sanitarny dla mężczyzn | 12,28m² | 2,50 m |
| 3.96 | Pom. LPD sieci logicznej | 2,32m² | 2,50 m |

## Legenda

- GWP — Główny wyłącznik prądu
- Rozdzielnia
- PP — Puszka podłogowa 12M, 2xDATA, 2x230V, 2xRJ45
- Wyłącznik poj. 16A IP wg opisu
- Wyłącznik podwójny 16A IP wg opisu
- Przycisk 16A IP wg opisu

Uwagi

1. Oprawy oświetleniowe - tabelka na str.
2. Pomieszczenia wilgotne i na powietrzu stosować osprzęt i oprawy o stopniu IP min 44
3. Instalacje w łazienkach wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-7-701
4. W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz kuchni wykonać lokalne połączenia wyrównawcze.
5. Oprawy w łazienkach stosować w II klasie ochronności oraz instalować w wymaganych odległościach od urządzeń z wodą.
6. Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
7. W pomieszczeniach technicznych i wilgotnych o ile nie ma innych oznaczeń gniazda montować na wys. 115cm od powierzchni.
8. Na etapie wykonawstwa należy dobrać sposób zasilania i połączenia urządzeń wentylacji i klimatyzacji zgodnie z DTR zastosowanych urządzeń oraz wytycznymi branży sanitarnej.
9. Koryta kablowe należy przewidzieć nad sufitem podwieszanym.
10. Dla instalacji przeciwporażeniowych należy stosować system ochronności o odpowiedniej odporności ogniowej. Przejścia przez ściany przeciwpożarowe należy uszczelnić ogniowo.
11. Przewody instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (REI) wymaganą dla tych elementów.
12. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364.
13. Przy montażu elementów wyposażenia pomieszczeń uwzględniać dokumentację wszystkich branż projektowych.

SPOSÓB ADRESOWANIA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH

1 2 3 4 — oznaczenie rozdzielnicy

A przy oznaczeniu wyłącznika: W - wyłącznik, P - przycisk

3 O - oświetlenie, G - gniazda, GD - gniazda data, ZG - zasilania indywidualne wg. opisu

2 nr. obwodu z danej rozdzielnicy

INNE OZNACZENIA
GWP - główny wyłącznik prądu
FZLV - oznaczenie baterii oświetlenia awaryjnego
SE - praca tylko w trybie awaryjnym
SA - praca w trybie awaryjnym i normalnym

## LEGENDA OPRAW

| Lp. | Symbol | Typ oprawy | Źródło światła | Barwa | Moc | Optyka | Stopień IP | Wymiary(mm) | Uwagi: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NASTROPOWA | LED 40W | 840 | 41W | DYFUZOR PC | IP65 | 1283x102x105 | 50000h 5500lm |
| 2 | 2 | NASTROPOWA | LED 43W | 840 | 43W | OPAL | IP20 | 640x640X65 | 50000h 4100lm |
| 3 | 3 | NASTROPOWA | LED 51W | 840 | 51W | DYFUZOR PC | IP65 | 1583x102x105 | 50000h 4400lm |
| 4 | 4 | WPUSZCZANA | LED 36W | 840 | 44W | OPAL | IP20 | 595x595x91 | 50000h 3700lm DIM |
| 5 | 5 | WPUSZCZANA | LED 65W | 840 | 65W | MICROPRISMA | IP20 | 595x595x90 | 50000h 4680lm |
| 6 | 6 | WPUSZCZANA | LED 43W | 840 | 43W | OPAL | IP20 | 595x595x91 | 50000h 4100lm |
| 7 | 7 | WPUSZCZANA | LED 43W | 840 | 43W | MICROPRISMA | IP44 | 595x595x91 | 50000h 4680lm |
| 8 | 8 | NASTROPOWA | LED 20W | 840 | 20W | DYFUZOR PC | IP65 | 600x102x105 | 50000h 2200lm |
| 9 | 9 | NASTROPOWA | LED W | 840 | W | NIE OSLEPIAJĄCA RÓWNOMIERNA | IP65 | 1250x300x70 | IK10, 60000h, 500/300/150x |
| 10 | 11 | WPUSZCZANA | LED 25W | 840 | 25W | OPAL | IP44 | 280x280x180 | 1100lm |
| 11 | 12 | NASTROPOWA | LED 50W | 840 | 50W | OPAL | IP20 | 1460x130x122 | 1100lm |
| 12 | 13 | NASTROPOWA | LED 50W | 840 | 50W | OPAL, | IP44 | **1460x130x122** | wymiar wg rys |
| 13 | 14 | NASTROPOWA | LED 50W | 840 | 50W | OPAL, ASYMETRYCZNA | IP44 | 1460x130x122 | 60000h, DIM DALI |
| 14 | 15 | NASTROPOWA | LED 120W | 840 | 120 W | KIERUNKOWA, SZYBA | IP44 | | |
| 15 | 16 | WPUSZCZANA | LED 30W | 840 | 30W | OPAL | IP20 | 900x130x122 | 50000h 2200lm |

## LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH

| Lp. | Ozn. | Symbol | Nazwa | Moc | Strumień świetlny | Czas podtrzym. | System | Tryb pracy | Stopień IP | Montaż | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QN64 | | AWARYJNA | 1*6W | 620lm | 1H | CBS/ADP | SE | IP65 | **nastropowy** | soczewka symetryczna wąska |
| 2 | QN61 | | AWARYJNA | 1*6W | 590lm | 1H | CBS/ADP | SE | IP65 | nastropowy | soczewka symetryczna szeroka |
| 3 | QP11 | | AWARYJNA | 1*1W | 145lm | 1H | CBS/ADP | SE | IP65/20 | dostropowy | soczewka symetryczna szeroka |
| 4 | VN34 | | AWARYJNA | 1*3W | 390lm | 1H | CBS/ADP | SE | IP41 | nastropowy | soczewka symetryczna szeroka |
| 5 | VP11 | | AWARYJNA | 1*1W | 140lm | 1H | CBS/ADP | SE | IP20 | dostropowy | soczewka symetryczna szeroka |
| 6 | VP13 | | AWARYJNA | 1*1W | 150lm | 1H | CBS/ADP | SE | IP20 | dostropowy | soczewka korytarzowa szeroka |
| 7 | VP31 | | AWARYJNA | 1*3W | 360lm | 1H | CBS/ADP | SE | IP20 | dostropowy | soczewka symetryczna szeroka |
| 8 | VP32 | | AWARYJNA | 1*3W | 350lm | 1H | CBS/ADP | SE | IP20 | dostropowy | soczewka korytarzowa wąska |
| 9 | VP34 | | AWARYJNA | 1*3W | 390lm | 1H | CBS/ADP | SE | IP20 | dostropowy | soczewka symetryczna wąska |
| 10 | XN30 | | AWARYJNA | 3W | 350lm | 1H | CBS/ADP | SE | IP65 | nastropowy dostropowy | |
| 11 | ON30 | | AWARYJNA | 3*1W | 360lm | 1H | CBS/ADP | SE | IP66 | naścienny | soczewka asymetryczna |
| 12 | Y5 | KIERUNKOWA | | 1W | | 1H | CBS/ADP | SA | IP44 | naścienny nastropowy | |
| 13 | Y6 | KIERUNKOWA | | 1W | | 1H | CBS/ADP | SA | IP44 | dostropowy | |
| 14 | Y8 | KIERUNKOWA | | 1W | | 1H | CBS/ADP | SA | IP65 | naścienny | |
| 15 | Y9 | KIERUNKOWA | | 1W | | 1H | CBS/ADP | SA | IP65 | nastropowy dostropowy | |

Uwagi

1. Oprawy oświetleniowe wyposażyć w osprzęt elektroniczny.
2. Wszystkie oprawy przed zakupem wymagają weryfikacji Inwestora
3. W pomieszczeniach strzelnicy uwzględnić wymagania projektu technologicznego.
4. Oprawy ściemniane wyposażyć w system DALI - sterowanie typu TOUCH DIM
5. Piktogramy opraw kierunkowych muszą być zgodne z operatem ppoż.
6. Instalację opraw awaryjnych prowadzić przewodami niepalnymi (N)HXH FE180/E90

SCHEMAT PODZIAŁU NA STREFY POŻAROWE

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zastosowanie niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać z montażem na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku i lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku i lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

| | |
|---|---|
| INWESTOR | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach<br>40-038 Katowice, ul. Lompy 19 |
| INWESTYCJA | Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634. |
| LOKALIZACJA | Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010 |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY |

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG

ul. Lutewskiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demurg.com.pl

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. W SPEC. | PODPIS |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ | Kazimierz Nowicki | 532/87/PW w spec. inst. w zakresie instalacji elektrycznych MAP/0136/09/O | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Radosław Jackowski | | |
| OPRACOWAŁ | | | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Włodzimierz Adamczak | 311/90/Pw w spec. inst. w zakresie instalacji elektrycznych MKP/1E/001/01 | |

TREŚĆ RYS.: RZUT KONDYGNACJI IV
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA: 1:100

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA | 14 GRUDNIA 2016 | NR KONTRAKTU | 001606 |
| BRANŻA | E | NR REWIZJI: 00 | NR RYSUNKU: E.04 |

Wyłączne prawo własności firmy DEMURG i nie może być kopiowane, rozpowszechniane modyfikowane, i udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.