



LEGENDA

- ⓘ Złącze kontrolne
↓ Uziom fundamentowy
— Dłut FeZn 16mm

UWAGI

1. Do instalacji odgromowej podłączyć wszystkie elementy metalowe na dachu.
2. W przypadku wystąpienia przeszkód przy budynku odstęp ok 0,1m od przeszkód.
3. Uchwyty instalacyjne dostosować do rodzaju płaski dachowej.
4. Uchwyty instalacyjne mocować na dachu metodą klejowa.
5. Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634		
LOKALIZACJA	Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
DEMURG			ul. Lubuskiego 2 PL 60-348 Poznań tel. fax: +48 61 662 11 40 www.demurg.com.pl
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	Kazimierz Nowicki	53287PW w spec. inst. w zakresie instalacji elektrycznych WKP/IE/0001	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Radosław Jackowski		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Włodzisław Adamczak	31180Pw w spec. inst. w zakresie instalacji elektrycznych WKP/IE/0011/01	
TREŚĆ RYS.	RZUT DACHU BUDYNKI B I C INSTALACJA ODGROMOWA		SKALA 1:100
DATA	14 GRUDZIEŃ 2016	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	E.14
E	00		

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany ani rozprowadzany i użytkowany bez zgody twórcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.