Zestawienie powierzchni

Nr	Nazwa	Powierzchnia	Wysokość
1.01	Komunikacja - K.1	25.92m²	
1.02	Pomieszczenie porządkowe	2.34m²	2.50 m
1.03	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m²	2.50 m
1.04	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m²	2.50 m
1.05	Umywalnia dla mężczyzn	16.02m²	2.50 m
1.06	Suszarnia	6.48m²	2.50 m
1.07	Szatnia dla mężczyzn (40 os.)	71.20m²	2.50 m
1.08	Pomieszczenie socjalne	17.80m²	2.50 m
1.09	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m²	2.50 m
1.10	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m²	2.50 m
1.11	Pom. LPD sieci logicznej	4.42m²	2.50 m
1.12	Podręczna składnica akt	22.48m²	2.50 m
1.13	Szatnia dla kobiet (8 os.)	14.54m²	2.50 m
1.14	Węzeł sanitarny dla kobiet	10.75m²	2.50 m
1.15	Pom. biurowe 2-os.	17.82m²	2.50 m
1.16	Pom. biurowe 2-os.	17.82m²	2.50 m
1.17	Pom. biurowe 3-os.	25.92m²	2.50 m
1.18	1 - os. pokój asystenta	15.56m²	2.50 m
1.19	Sala odpraw	57.45m²	2.50m
1.20	Pom. biurowe 4-os.	25.19m²	2.50 m
1.21	Podręczna składnica akt	7.37m²	2.50 m
1.22	Komunikacja	83.03m²	2.50 m
1.23	Pom. LPD sieci logicznej	4.24m²	3.33 m
1.24	Komunikacja - K.2	25.92m²	
1.25	Pom. biurowe 3-os.	22.02m²	2.50 m
1.26	Pom. biurowe 2-os.	18.40m²	2.50 m
1.27	Pom. biurowe 2-os.	18.30m²	2.50 m
1.28	Komunikacja	52.22m²	2.50 m
1.29	Pok. kierownika Zesp. Wywiad.-Patrolowego	18.43m²	2.50 m
1.30	Sala odpraw dla funkcjonariuszy merytorycznych	27.44m²	2.50 m
1.31	Pokój Zastępcy Naczelnika	26.52m²	2.50 m
1.32	Pokój Zastępcy Naczelnika	18.13m²	2.50 m
1.33	Sekretariat	25.29m²	2.50 m
1.33a	komunikacja wewnętrzna	7.52m²	2.50 m
1.34	Pomieszczenie pomocnicze	10.28m²	2.50 m
1.36	Pokój naczelnika	29.36m²	2.50 m
1.38	Komunikacja - K.3	25.59m²	
1.39	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m²	2.50 m
1.40	Pom. porządkowe	2.34m²	2.50 m
1.40a	Pom. LPD sieci logicznej	4.26m²	3.33 m
1.41	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m²	2.50 m
1.41a	Pokój z 2 komputerami	14.21m²	2.50 m
1.42	Podręczna składnica akt	13.62m²	2.50 m
1.43	Pom. socjalne	15.67m²	2.50 m
1.44	Pokój Naczelnika	36.76m²	2.50 m
1.45	Pomieszczenie pomocnicze	10.28m²	2.50 m
1.47	Sekretariat	25.91m²	2.50 m
1.48	Pokój Zastępcy Naczelnika	24.40m²	2.50 m
1.49	Pokój z 3 komputerami	18.20m²	2.50 m
1.50	Pokój specjalisty i dowódcy ogniwa	16.80m²	2.50 m
1.51	Pokój kierownika referatu	13.69m²	2.50 m
1.52	Sala odpraw	43.97m²	2.50-3.33 m
1.53	Komunikacja	61.27m²	2.50 m
1.54	Pomieszczenie CPD sieci logicznej	41.38m²	2.50 m
1.55	Pokój specjalisty i dowódcy ogniwa II	16.56m²	2.50 m
1.56	Pokój asystentów	21.40m²	2.50 m
1.57	Komunikacja - K.4	25.92m²	
1.59	Komunikacja	83.00m²	2.50 m
1.59a	Komunikacja	18.23m²	2.50 m
1.60	Podręczna składnica akt	7.37m²	2.50 m
1.61	Depozyt	33.45m²	2.50 m
1.62	Depozyt	7.15m²	2.50 m
1.63	Depozyt	7.15m²	2.50 m
1.64	Depozyt	35.81m²	2.50 m
1.65	Suszarnia dowodów rzeczowych	15.97m²	2.50 m
1.66	Suszarnia dowodów rzeczowych	15.87m²	2.50 m
1.67	Depozyt	17.51m²	2.50 m
1.68	Umywalnia	11.19m²	2.50 m
1.69	Pom. magazynowe	4.69m²	3.33 m
1.70	Szatnia damska dla pers. sprzątającego	15.67m²	2.50 m
1.70a	Pomieszczenie socjalne	11.98m²	2.50 m
1.71	Pralnia z suszarnią	22.55m²	2.50 m
1.72	Suszarnia	1.74m²	2.50 m
1.73	Umywalnia dla kobiet (10-os.)	12.97m²	2.50 m
1.74	Szatnia damska (10-os.)	20.40m²	2.50 m
1.74a	Kotłownia gazowa	24.16m²	3.33 m
1.75	Szatnia męska dla motocyklistów	12.90m²	2.50 m
1.76	Szatnia męska (40-os.)	57.20m²	2.50 m
1.77	Suszarnia	8.06m²	2.50 m
1.78	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	18.65m²	2.50 m
1.79	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.65m²	2.50 m
1.80	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.68m²	2.50 m
1.81	Pom. LPD sieci logicznej	2.34m²	2.50 m
		1732.32 m2	

Legenda

- Zasilanie 230V wg opisu
- Zasilanie siłowe 400V wg opisu
- Gniazda wtyczkowe 16A p/t IP44
- Gniazda wtyczkowe 16A p/t IP wg opisu
- GWP — Główny wyłącznik prądu
- Rozdzielnice
- Korytko kablowe 300
- PEL — Punkt logiczny 3xRJ45/2x230V DATA2x230V
- Szyna wyrównania potencjałów

Uwagi:

1. Oprawy oświetleniowe - tabelka na rys E01-E04
2. Pomieszczenia wilgotne i na zewnątrz stosować osprzęt i oprawy o stopniu IP min 44
3. Instalacje w łazienkach wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-7-701
4. W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz kuchni wykonać lokalne połączenia wyrównawcze.
5. Oprawy w łazienkach stosować w II klasie ochronności oraz instalowac w wymaganych odległościach. od urządzeń z wodą.
6. Lokalizacja PEL - ustalić dokładnie na etapie wykonawstwa z Użytkownikiem.
7. W pomieszczeniach technicznych i wilgotnych o ile nie ma innych oznaczeń gniazda montować na wys. 110cm od posadzki.
8. Na etapie wykonawstwa należy dobrać sposób zasilania i połączenia urządzeń wentylacji i klimatyzacji zgodnie z DTR zastosowanych urządzeń oraz wytycznymi branży sanitarnej.
9. Koryta kablowe należy prowadzić nad sufitem podwieszanym.
10. Dla instalacji przeciwpożarowych należy stosować system ich mocowań o odpowiedniej odporności ogniowej. Podpisa przez strefy przeciwpożarowe należy uszczelnić ogniowo.
11. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (REI) wymaganą dla tych elementów.
12. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364.
13. Przy montażu elementów wyposażenia pomieszczeń uwzględnić dokumentację wszystkich branż projektowych.
14. W łazienkach zasilanie kranów przez zasilacze indywidualne podłączyć do dowolnie sufitem.

SPOSÓB ADRESOWANIA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH

X/Y/Z/R — oznaczenie rozdzielnicy

X — przy oznaczeniu wyłącznika: W - wyłącznik, P - przycisk

Y — G - oświetlenie, G - gniazda, GD - gniazda data, ZG - zasilania indywidualne wg. opisu

Z — nr. obwodu z danej rozdzielnicy

INNE OZNACZENIA

GWP - główny wyłącznik prądu

FZLV - oznaczenie baterii oświetlenia awaryjnego

SE - praca tylko w trybie awaryjnym

SA - praca w trybie awaryjnym i normalnym

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych. opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według podanych opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać z montowaz na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa popz. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku i lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury kuchennej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane z uwzględnieniem dokonanego przez Inwestora lub planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku i lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634.
LOKALIZACJA	Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG — ul. Lubelskiego 2, Pl, 05-348 Puchnin, tel./fax: +48 61 662 11 40, www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	Kazimierz Nowicki	153/87/PW w spec. inst. w zakresie instalacji elektrycznych WKP/E/0009/01	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Radosław Jackowski		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Włodzimierz Adamczak	311/80/Pw w spec. inst. w zakresie instalacji elektrycznych WKP/E/0011/01	

TREŚĆ RYS.: RZUT KONDYGNACJI II INSTALACJE ELEKTRYCZNE — SKALA 1:100

DATA: 14 GRUDNIA 2016 — NR KONTRAKTU: 001606

BRANŻA: E — NR RYSUNKU: E.06 — NR REWIZJI: 00

Wszystkie zbiorowe informacje firmy DEMURG nie mogą być wykorzystane, rozpowszechniane bez zezwolenia firmy DEMURG

SCHEMAT PODZIAŁU NA STREFY POŻAROWE