

LEGENDA:

- S1 Słup wg: opisu h=8m +oprawa URSA LED 96W
- S2 Słup wg. opisu h=8m + 2 oprawy URSA LED 96W
- S3 Słup CUT-8 LED 72W/ h=8m
- S4 Słup CUT-4 LED 36W/ h=4m
- LZ1 Oprawa montowana na budynku URSA LED 120W
- LZ2 Oprawa montowana wgruncie MEGAZIP S.8587W.19 LED ASYM 28W
- LZ3 Oprawa montowana w ścianie MODULES LED 9,5W
- LZ4 Oprawa montowana na budynku PROFISLIM 30W/m 1950lm/m wg wymiaru
- Rura SRS-G 160/9,1

SŁUP:

SAL-80 K
- możliwość wykonania dwóch otworów - max fi 12, do wyskości 5m.
- podstawa fundamentowa B-71
- złącze słupowe TB-12
- wysięgnik do S1 WR-4/1/0,5/5
- wysięgnik do S2 WR-4/2/0,5/5

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjno-kartograficzny	PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	PZGiK/5 6641, 329, 2016
Data wpływu do ewidencji materiałów zasobu	02. 05. 2016
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	329/16

2016 -05- 04

UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA
wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej

KIEROWNIK REFERATU
mgr inż. Dariusz Kubala

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice , ul. Lompy 19
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634/1.
LOKALIZACJA	działka 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiegodo, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM	PROJEKT_WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG
ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Radosław Jackowski		
PROJEKTOWAŁ	Kazimierz Nowicki	Pw 532/87	

TREŚĆ RYS.: PZT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA 1:500

DATA	MAJ 2017	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA E	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	E.00

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.