



- LEGENDA
- Ⓢ Złącze kontrolne
 - ↓ Liniom fundamentowy
 - Dłw. FeZn 88mm
- UWAGI
1. Do instalacji odgromowej podłączyć wszystkie elementy metalowe na dachu.
 2. W przypadku wystąpienia przeszkód przy budynku otoczyć oknami 1m od przeszkód.
 3. Uchwyty instalacyjne dostosować do rodzaju połaci dachowej.
 4. Uchwyty instalacyjne mocować na dachu metodą M6x80.
 5. Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634		
LOKALIZACJA	Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec, obręb 0010		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
			ul. Lubelskiego 2 PL 40-038 Katowice tel/fax: +48 61 862 11 40 www.demurg.com.pl
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	Kazimierz Nowicki	53287PW w spec. inż. w zakresie instalacji elektrycznych WPK/IE/3634/01	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Radosław Jackowski		
SPRAWDZIŁ			
TREŚĆ RYS.	RZUT DACHU BUDYNKI B i C INSTALACJA ODGROMOWA		SKALA 1:100
DATA	KWIECIEŃ 2017	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	
E	00	E.14	

Fzykonalne dane własności firmy DEMURG - nie można kopiować, rozpowszechniać, modyfikować i udostępniać innym osobom bez zgody DEMURG

Prace projektowe własność firmy DEMURG i nie należy ich kopiować, rozpowszechniać, modyfikować, udostępniać, udzielać odcisków bez zgody DEMURG.