

Zwstawienie powierzchni			
Nr	Nazwa	Powierzchnia	Wysokość
3.01	Komunikacja - K.1	25.92m²	
3.02	Pomieszczenie porządkowe	2.34m²	2,50 m
3.03	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m²	2,50 m
3.04	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m²	2,50 m
3.05	Pom. biurowe 2-os.	17.70m²	2,50 m
3.06	Pom. biurowe 2-os.	17.45m²	2,50 m
3.07	Pom. biurowe 3-os.	22.50m²	2,50 m
3.08	Pom. biurowe 2-os.	17.90m²	2,50 m
3.09	Pom. biurowe 2-os.	17.90m²	2,50 m
3.10	Pom. socjalne	17.80m²	2,50 m
3.11	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m²	2,50 m
3.12	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m²	2,50 m
3.13	Pom. LPD sieci logicznej	4.42m²	2,50 m
3.14	Pom. biurowe 1-os.	14.75m²	2,50 m
3.15	Pom. biurowe 1-os.	14.54m²	2,50 m
3.16	Pom. biurowe 1-os.	14.03m²	2,50 m
3.17	Pom. biurowe 1-os.	13.52m²	2,50 m
3.18	Pom. biurowe 3-os.	24.27m²	2,50 m
3.19	Pom. biurowe 2-os.	17.82m²	2,50 m
3.20	Pom. biurowe 2-os.	18.64m²	2,50 m
3.21	Podręczna składnica akt	7.71m²	2,50 m
3.22	Pom. biurowe 2-os.	18.23m²	2,50 m
3.23	Pom. biurowe 2-os.	18.31m²	2,50 m
3.23a	Pom. biurowe 2-os.	18.33m²	2,50 m
3.24	Pom. biurowe 3-os.	18.33m²	2,50 m
3.25	Podręczna składnica akt	7.37m²	2,50 m
3.26	Komunikacja	82.99m²	2,50 m
3.27	Pom. LPD sieci logicznej	4.24m²	3,33
3.28	Komunikacja - K.2	25.92m²	
3.29	Sala odpraw	27.30m²	2,50 m
3.30	Stanowisko ODN	13.40m²	2,50 m
3.32	Pom. biurowe 2-os.	18.00m²	2,50 m
3.33	Komunikacja	52.22m²	2,50 m
3.34	Pom. biurowe 2-os.	17.82m²	2,50 m
3.35	Pom. biurowe 2-os.	17.82m²	2,50 m
3.36	Pom. biurowe 2-os.	17.82m²	2,50 m
3.37	Pom. biurowe 2-os.	18.33m²	2,50 m
3.38	Pokój Zastępcy Naczelnika	26.21m²	2,50 m
3.39	Sekretariat	25.26m²	2,50 m
3.40	Pomieszczenie pomocnicze	10.30m²	2,50 m
3.42	Pokój Naczelnika	36.77m²	2,50 m
3.44	Komunikacja - K.3	25.56m²	
3.45	Pom. porządkowe	2.34m²	2,50 m
3.46	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m²	2,50 m
3.47	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.65m²	2,50 m
3.48	Pom. biurowe 2-os.	17.19m²	2,50 m
3.49	Pom. biurowe 2-os.	17.90m²	2,50 m
3.50	Pom. biurowe 2-os.	18.02m²	2,50 m
3.51	Sala odpraw	19.32m²	2,50-3,33 m
3.52	Pom. do sprawdzeń w sieci internetowej	13.62m²	2,50 m
3.53	Pom. socjalne	15.67m²	2,50 m
3.54	Pokój Zastępcy Naczelnika	37.62m²	2,50 m
3.55	Pomieszczenie pomocnicze	10.33m²	2,50 m
3.57	Sekretariat	25.88m²	2,50 m
3.58	Pokój Naczelnika	24.99m²	2,50 m
3.59	Pom. biurowe 2-os.	19.34m²	2,50 m
3.60	Pom. biurowe 2-os.	18.95m²	2,50 m
3.61	Pom. biurowe 2-os.	18.74m²	2,50 m
3.62	Pom. biurowe 3-os.	19.66m²	2,50 m
3.63	Pom. biurowe 3-os.	17.43m²	2,50 m
3.64	Komunikacja	61.73m²	2,50 m
3.64a	Komunikacja	26.77m²	2,50 m
3.65	Pom. LPD sieci logicznej	10.00m²	3,33
3.66	Pom. biurowe 2-os.	18.40m²	2,50 m
3.67	Pom. biurowe 2-os.	18.56m²	2,50 m
3.68	Pom. biurowe 2-os.	17.19m²	2,50 m
3.69	Stanowisko ODN	14.54m²	2,50 m
3.71	Pom. LPD sieci logicznej	4.26m²	3,33
3.72	Komunikacja - K.4	25.92m²	
3.74	Komunikacja	74.38m²	2,50 m
3.75	Podręczna składnica akt	7.37m²	2,50 m
3.76	Pom. biurowe 2-os.	17.92m²	2,50 m
3.77	Pom. biurowe 2-os.	17.92m²	2,50 m
3.78	Pom. biurowe 2-os.	18.12m²	2,50 m
3.79	Pom. biurowe 2-os.	17.92m²	2,50 m
3.80	Pom. biurowe 2-os.	18.02m²	2,50 m
3.81	Sala odpraw	20.58m²	2,50m
3.82	Pokój Zastępcy NAczelnika	17.00m²	2,50 m
3.83	Aneks Kuchenny	6.32m²	2,50 m
3.84	Sekretariat	21.46m²	2,50 m
3.85	Pokój Naczelnika	22.84m²	2,50 m
3.86	Pom. biurowe 1-os.	13.30m²	2,50 m
3.87	Stanwisko ODN	12.78m²	2,50 m
3.89	Pom. biurowe 2-os.	18.02m²	2,50 m
3.90	Pom. biurowe 2-os.	17.71m²	2,50 m
3.91	Pom. biurowe 2-os.	24.30m²	2,50 m
3.92	Pom. biurowe 1-os.	18.30m²	2,50 m
3.93	Pom. socjalne	15.70m²	2,50 m
3.94	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m²	2,50 m
3.95	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.28m²	2,50 m
3.96	Pom. LPD sieci logicznej	2.32m²	2,50 m
		1730,49 m2	

Legenda

- Zasilanie 230V wg opisu
- Zasilanie siłowe 400V wg opisu
- Gniazda wtykowe 16A p/t IP44
- Gniazda wtykowe 16A p/t IP wg opisu
- GWP – Główny wyłącznik prądu
- Rozdzielnice
- Korytko kablowe 300
- PEL 1 – Punkt logiczny 3xRJ45/2x230V DATA/2x230V
- SW1 – Szyna wyrównania potencjałów

Uwagi

1. Oprawy oświetleniowe - tabelka na rys E01-E04
2. Pomieszczenia wilgotne i na zewnątrz stosować osprzęt i oprawy o stopniu IP min 44
3. Instalacje w łazienkach wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-7-701
4. W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz kuchni wykonać lokalne połączenia wyrównawcze.
5. Oprawy w łazienkach stosować w II klasie ochronności oraz instalować w wymaganych odległościach. od urządzeń z wodą.
6. Lokalizacja PEL - ustalić dokładnie na etapie wykonawstwa z Użytkownikiem
7. W pomieszczeniach technicznych i wilgotnych o ile nie ma innych oznaczeń gniazda montować na wys. 115cm od posadzki.
8. Na etapie wykonawstwa należy dobrać sposób zasilania i połączenia urządzeń wentylacji i klimatyzacji zgodnie z DTR zastosowanych urządzeń oraz wytycznymi branży sanitarnej.
9. Koryta kablowe należy prowadzić nad sufitem podwieszanym.
10. Dla instalacji przeciwpożarowych należy stosować system ich mocowań o odpowiedniej odporności ogniowej Przejścia przez strefy przeciwpożarowe należy uszczelnić ogniowo.
11. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (REI) wymaganą dla tych elementów.
12. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364.
13. Przy montażu elementów wyposażenia pomieszczeń uwzględniać dokumentację wszystkich branż projektowych.
14. W łazienkach zasilanie kranów przez zasilacze indywidualne podłączyć do obwodów suszarek

SPOSÓB ADRESOWANIA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH

X / Y / Z / RX — RX: oanaczenie rozdzielnicy

X: przy oznaczeniu wyłącznika
W - wyłącznik
P - przycisk

Y:
O - oświetlenie
G - gniazda
GD - gniazda data
ZG - zasilania indywidualne wg. opisu

Z: nr. obwodu z danej rozdzielnicy

INNE OZNACZENIA
GWP : główny wyłącznik prądu
FZLV : oznaczenie baterii ośietlenia awaryjnego
SE : praca tylko w trybie awaryjnym
SA : praca w trybie awaryjnym i normalnym

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634.
LOKALIZACJA	Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	Kazimierz Nowicki	532/87/PW w specj. inst. w zakresie instalacji elektrycznych WKP/IE/3609/01	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Radosław Jackowski		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Włodzimierz Adamczak	311/80/Pw w specj. inst. w zakresie instalacji elektrycznych WKP/IE/0011/01	

TREŚĆ RYS.: RZUT KONDYGNACJI IV
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA: 1:100

DATA	14 GRUDNIA 2016	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA: E	NR REWIZJI: 00	NR RYSUNKU	E.08

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

SCHEMAT PODZIAŁU NA STREFY POŻAROWE