SCHEMAT RG

SC ZAKŁON PODZIEMNY NA SKOSU

RG/PPOŻ

01	N600	WENTYLATOR RÓŻNICOWANIA CIŚNIENIA 1
02	N600	WENTYLATOR RÓŻNICOWANIA CIŚNIENIA 2
03	N600	WENTYLATOR RÓŻNICOWANIA CIŚNIENIA 3
04	N600	WENTYLATOR RÓŻNICOWANIA CIŚNIENIA 4
05	SA525	STEROWANIE SYSTEM DETEKCJI CO2 / WENTYLATOR CO2 GARAŻ
06		CENTRALKA PPOŻ
07		ZASILANIE SYREN
08	SA516	STEROWANIE SYSTEM SSP / ZAWÓR PRZEPŁYWOWY A-0.69A
09	SA516	STEROWANIE SYSTEM SSP / ZAWÓR PRZEPŁYWOWY DC-0.22
10	SA516	STEROWANIE SYSTEM DETEKCJI WODORU / WENTYLATOR ŁAWER 0.69
11	SA516	STEROWANIE SYSTEM DETEKCJI WODORU / WENTYLATOR WYMIER 0.69
12		CENTRALKA DETEKCJI WODORU
13		CENTRALKA DETEKCJI CO2
14		CENTRALKA DETEKCJI METANU
15		CENTRALKA DSNRAY

RG CZ. GŁÓWNA

ELEMENTY ROZDZIELNICY RG

RG1

ELEMENTY ROZDZIELNICY RG

DŁAWIKOWA BATERIA KONDENSATORÓW 60kVAR 4~ SEKCYJNA

DŁAWIKOWA BATERIA KONDENSATORÓW 55kVAR 4~ SEKCYJNA

DŁAWIKOWA BATERIA KONDENSATORÓW 60kVAR 4~ SEKCYJNA

R-KOMP

UPS

BY-PASS UPS

BUDYNEK A KONDYGNACJA I

BUDYNEK A KONDYGNACJA II

BUDYNEK A KONDYGNACJA III

BUDYNEK A KONDYGNACJA IV

BUDYNEK A DACH

BUDYNEK R.C

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

KLIMATYZACJA PRZC. 0.07A

KLIMATYZACJA PRZC. 0.10A

KLIMATYZACJA PRZC. 0.31A

KLIMATYZACJA PRZC. 0.50A

KLIMATYZACJA PRZC. 1.54A

KLIMATYZACJA BG

ZASILANIE BRAMY

POMPA KANALIZACJI SANITARNEJ

POMPA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

POMPA WODOMIERZ

CB

STEROWANIE AUTO
STEROWANIE RĘCZNE

ZŁĄCZ HART M-BLUE

PRZYCISKI WYŁĄCZENIA P.POŻ.

GWP GWP GWP GWP

UWAGA
WYŁĄCZNIK GŁÓWNY AGREGATU
WYŁĄCZA STRAŻ POŻARNA

AGREGAT
UPS
KOTŁOWNIA
WEJ. GŁÓWNE

ZASILANIE REZERWOWE AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 230/400V 400kVA/360kW

ZASILANIE PODSTAWOWE PRZYŁĄCZE NR 1

ZASILANIE REZERWOWE PRZYŁĄCZE NR 2

ZASILANIE PODSTAWOWE PRZYŁĄCZE NR 1

Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9 – WYŁĄCZNIKI MOCY Z NAPĘDEM

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	
PRACA P1	1	0	0	1	1	1	1	
PRACA GENERATOR	0	1	0	1	1	1	1	
PRACA PPOŻ	0	1	0	0	1	0	0	
PRACA P2	0	0	1	0	1	1	1	

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 KATOWICE ul.Lompy 19		
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634		
LOKALIZACJA	Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego. Sosnowiec obręb 0010		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	DEMURG kompleksowa obsługa inwestycji ul. Lubeckiego 2 PL 61-348 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demurg.com.pl		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJ.ELEKTR.	Kazimierz Nowicki	PW/0287	
PROJ.ELEKTR.	mgr inż. Radosław Jackowski		
TREŚĆ RYS.	SCHEMAT RG		SKALA
	MAJ 2017	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA E	REWIZJA 00	NR RYSUNKU	E.17

Wyłączne prawo własności firmy DEMURG i nie może być kopiowane, rozpowszechniane,modyfikowane, całkowitej/części osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.