

Poziom porównawczy 255,00 m n.p.m.

	W2		W3		HP80	W11		W12		W13		W14
Rzędna terenu projektowanego	266.54		267,08		267,08	266,75		266,06		266,41		266,38
Rzędna terenu istniejącego	266.54		267,08		267,08	266,75		266,06		266,41		266,38
Rzędna osi rurociągu [m]	264.89		265,48		265,48	265,15		264,46		264,81		264,78
Zagłębienie osi rurociągu	1,65		1,60		1,60	1,60		1,60		1,60		1,60
Odległości [m]		49,80		7,49			22,14		4,57		23,61	
Materiał		PE100 SDR17 PN10					PE100 SDR17 PN10					
Długość trasy [m]	0,00		49,80		57,29	0,00		22,14		26,70		50,32
Średnice		ϕ110		ϕ110			ϕ63		ϕ63			
Spadek		10,2 ‰		0,0 ‰			15,4 ‰				0,0 ‰	

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice , ul. Lompy 19
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634
LOKALIZACJA	działka 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM	PW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowiak	WKP/0278/PWOS/04 w spec. urz. sanitarnych WKP/IS/0135/05	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Izabela Gośka		
SPRAWDZIŁ			

TREŚĆ RYS.			SKALA
Profil podłużny wodociągu cz. I			1:100
DATA	MAJ 2017	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA S	NR REWIZJI 01	NR RYSUNKU	S.02

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.