


Poziom porównawczy 255,00 m n.p.m.

| | włączenie do istn. wodociągu ⌀225PE poprzez obejmę siodłową ⌀225/110 zasuwa kołnierzowa ⌀110 z obudową sztywną | łuk 140° - gięcie elastyczne | granica działki | łuk 140° - gięcie elastyczne | studzienka wodomierzowa |
|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna terenu projektowanego | 262,54 | 262,40 | | 266,54 | 266,54 |
| Rzędna terenu istniejącego | 262,54 | 262,40 | | 266,54 | 266,54 |
| Rzędna osi rurociągu [m] | 260,94 | 260,80 | | 264,89 | 264,89 |
| Zagłębienie osi rurociągu | 1,60 | 1,60 | | 1,65 | 1,65 |
| Odległości [m] | 13,18 | | 4,18 | | 3,18 |
| Średnice, materiał / Spadek | ⌀110 PE100 SDR17 PN10 1,06 % | | PE100 SDR17 PN10 ⌀110 99,0 % | | PE100 SDR17 PN10 ⌀110 0,9 % |
| Długość trasy [m] | 0,00 | 13,18 | | 17,36 | 21,44 |
| | W1 | 1 | | 2 | W2 |

## LEGENDA:

| | |
|---|---|
| ——— | projektowana instalacja wodociągowa |
| W1 | oznaczenie instalacji wodociągowej |

**UWAGI:**

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

| | |
|---|---|
| INWESTOR | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach<br>40-038 Katowice , ul. Lompy 19 |
| INWESTYCJA | Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu |
| LOKALIZACJA | działka 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010 |
| STADIUM | Projekt wykonawczy |


JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl


| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. W SPEC. | PODPIS |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Wojciech Jankowiak | WKP/0278/PWOS/04 w spec. urz. sanitarnych WKP/IS/0135/05 | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Izabela Gośka | - | |
| SPRAWDZIŁ | | | |

| TREŚĆ RYS. | SKALA |
|---|---|
| Profil przyłącza wodociągowego | 1:10 |

| DATA | LUTY 2017 | NR KONTRAKTU | 001606 |
|---|---|---|---|
| BRANŻA S | NR REWIZJI 03 | NR RYSUNKU **S.02** | |


Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.