

Zestawienie powierzchni			
Nr	Nazwa	Powierzchnia	Wysokość
2.01	Komunikacja - K1	25.92m²	
2.02	Pomieszczenie porządkowe	2.34m²	2,50 m
2.03	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m²	2,50 m
2.04	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m²	2,50 m
2.05	Pokój Koordynatora	13.10m²	2,50 m
2.06	Pom biurowe 2-os.	17.10m²	2,50 m
2.07	Pokój do odsłuchu i podglądu przesłuchania	13.70m²	2,50 m
2.08	Pokój przesłuchań małoletnich	22.80m²	2,50 m
2.09	WC	3.75m²	2,50 m
2.10	Poczekalnia	8.54m²	2,50 m
2.11	Podręczny magazyn materiałów biurowych	13.20m²	2,50 m
2.12	Pom socjalne	17.80m²	2,50 m
2.13	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m²	2,50 m
2.14	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m²	2,50 m
2.15	Pom LPD sieci logicznej	2.34m²	2,50 m
2.16	Pokój Koordynatora	14.69m²	2,50 m
2.17	Pom biurowe 1-os.	14.54m²	2,50 m
2.18	Pom biurowe 2-os.	17.61m²	2,50 m
2.19	Pom biurowe 2-os.	21.77m²	2,50 m
2.20	Pom akt osobowych	13.66m²	2,50 m
2.21	Pom biurowe 2-os.	17.31m²	2,50 m
2.22	Pom biurowe 2-os.	17.92m²	2,50 m
2.23	Magazyn podręczny	7.63m²	2,50 m
2.24	Pom biurowe 2-os.	18.02m²	2,50 m
2.25	Pokój Koordynatora	14.43m²	2,50 m
2.26	Pokój Archiwisty	15.53m²	2,50 m
2.27	Pom biurowe 3-os.	25.24m²	2,50 m
2.28	Podręczna składnica akt	7.37m²	2,50 m
2.29	Komunikacja	89.27m²	2,50 m
2.29a	Pom LPD sieci logicznej	4.24m²	3,33 m
2.30	Komunikacja - K2	25.92m²	
2.31	Podręczna składnica akt	13.70m²	2,50 m
2.32	Sekretariat	13.60m²	2,50 m
2.33	Pom biurowe 1-os.	17.20m²	2,50 m
2.34	Pokój Koordynatora	13.60m²	2,50 m
2.35	Pom LPD sieci logicznej	8.00m²	3,33 m
2.36	Pokój sepcjalistów BHP i P.POŻ	16.90m²	2,50 m
2.37	Pok. Rzecznika Prasowego	15.90m²	2,50 m
2.38	Komunikacja	64.26m²	2,50 m
2.39	Sala odpraw	31.26m²	2,50m
2.40	Węzeł sanitarny	5.94m²	2,50 m
2.41	Pokój wypoczynkowy	5.83m²	2,50 m
2.42	Gabinet Komendanta	46.51m²	2,50 m
2.43	Gabinet I ZastępcyKomendanta	29.57m²	2,50 m
2.44	Sekretariat	42.01m²	2,50 m
2.44a	Komunikacja wewnętrzna	13.08m²	2,50 m
2.45	Aneks Kuchenny	7.00m²	2,50 m
2.46	Podręczna składnica akt	7.54m²	2,50 m
2.47	Gabinet Zastępcy Komendanta	26.21m²	2,50 m
2.49	Komunikacja - K3	25.56m²	
2.49a	Pom LPD sieci logicznej	4.26m²	3,33 m
2.50	Pom porządkowe	2.34m²	2,50 m
2.51	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m²	2,50 m
2.52	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.65m²	2,50 m
2.53	Wentylatornia	36.50m²	3,33 m
2.54	Komunikacja	28.43m²	2,50 m
2.55	Pokój koordynatora	15.09m²	2,50 m
2.56	Pom biurowe 1-os.	15.95m²	2,50 m
2.57	Składnica akt postępowań	9.47m²	2,50 m
2.58	Pom socjalne	10.89m²	2,50 m
2.59	Węzeł sanitarny	4.54m²	2,50 m
2.60	Kancelaria Tajna - Pokój Koordynatora	12.39m²	2,50 m
2.61	ODN	7.33m²	2,50 m
2.62	Kancelaria Tajna - Czytelnia	8.12m²	2,50 m
2.63	Kancelaria Tajna - Pom biurowe 2-os.	14.03m²	2,50 m
2.64	Podręczna składnica akt niejawnych	10.30m²	2,50 m
2.65	Sala konferencyjno-szkoleniowa	103.15m²	2,80m
2.65a	Izba Pamięci	14.80m²	2,50 m
2.66	Komunikacja	67.89m²	2,50 m
2.66a	Komunikacja	26.77m²	2,50 m
2.67	Komunikacja - K4	25.92m²	
2.70	Podręczna składnica akt	7.37m²	2,50 m
2.71	Pokój Zespołu Dochodzeniowo - śledczego	23.76m²	2,50 m
2.72	Pokój Zespołu Dochodzeniowo - śledczego	23.76m²	2,50 m
2.73	Pokój Techników	23.76m²	2,50 m
2.74	Pokój Koordynatora	12.39m²	2,50 m
2.75	Mag. sprzętowo-materiałowy	11.19m²	2,50 m
2.76	Pom dla urządzenia Live Scan i daktyloskopii tuszowej	11.75m²	2,50 m
2.77	Pom komory cyjanoakrylowej	11.78m²	2,50 m
2.78	Pom fotograficzne	13.31m²	2,50 m
2.79	Pom biurowe 2-os.	18.64m²	2,50 m
2.80	Pom biurowe 2-os.	18.02m²	2,50 m
2.81	Pom gospodarcze	8.50m²	2,50 m
2.82	Komunikacja	17.58m²	2,50 m
2.82a	Komunikacja	56.34m²	2,50 m
2.83	Pokój Informatyka	12.80m²	2,50 m
2.84	Pokój Koordynatora	13.40m²	2,50 m
2.85	Pom obsługi systemów niejawnych	16.05m²	2,50 m
2.85a	Pom pomocnicze	1.53m²	3,33 m
2.86	Śluza	6.00m²	2,50 m
2.87	Suszarnia	5.85m²	2,50 m
2.88	Pokój oględzin	19.99m²	2,50 m
2.89	Pom socjalne	15.40m²	2,50 m
2.90	Szatnia (8-os.)	14.80m²	2,50 m
2.91	Pom magazynowe	3.67m²	3,33 m
2.92	Węzeł sanitarny	7.90m²	2,50 m
2.93	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m²	2,50 m
2.94	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.28m²	2,50 m
2.95	Pom LPD sieci logicznej	2.32m²	2,50 m
		1751,56 m2	

LEGENDA:

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTORALNEGO

- Punkt LAN 3xRJ45
- Punkt LAN 2xRJ45
- Punkt CCTV 1xRJ45
- Punkt DOMOFON 1xRJ45
- Punkt KD 1xRJ45

CPD

- SZAFA RACK 19"

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV)

- KAMERA WEWNĘTRZNA

SYSTEM DOMOFONOWY

- PANEL WYWOŁAWCZY ZEWNĘTRZNY

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

- SKD KONTROLER PRZEJŚĆ
- CZYTNIK KART MAGNETYCZNYCH (WEWNĘTRZNY)
- CZYTNIK KART MAGNETYCZNYCH (ZEWNĘTRZNY)
- PA PRZYCISK WYJŚCIA AWARYJNEGO
- EL ELEKTROZACZEP
- CM CZUJKA MAGNETYCZNA (KONTAKTRON)

KORYTA KABLOWE

- KORYTO KABLOWE O SZEROKOŚCI 50mm
- KORYTO KABLOWE O SZEROKOŚCI 100mm
- KORYTO KABLOWE O SZEROKOŚCI 150mm
- KORYTO KABLOWE O SZEROKOŚCI 200mm

LEGENDA:

okładzina naścienna umieszczona na wys. od 60 do 110cm

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634/1
LOKALIZACJA	Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.Witold Pierz	Upr. Nr SLK/0984/PWOE/05 w spec. inst. w zakresie sieci i urz. elektr. i elektroenerg SLK-IE-3848-05	
OPRACOWAŁ	Łukasz Kozieł		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż.Wiesław Latos	Upr. Nr SLK/IE/9686/03 w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji urz. elektr. i elektroenerg SLK-IE-9686-03	

TREŚĆ RYS.			SKALA
KONDYGNACJA III LAN, CCTV, KD, DOMOFON			1:100
DATA	MAJ 2017	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA T	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	TT.03

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.