

INWESTOR: **Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice**
 OBIEKT: **Wykonanie węzłów sanitarnych w budynku E**
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Oznaczn.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Jedn.	Ilość	Uwagi / Producent
1	2	3	4	5	6
A		ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII			
A1		ROZDZIELNICE			
A1.1		DOPOSAŻENIE W APARATURĘ MODUŁOWĄ ROZDZIELNICĘ PIĘTROWĄ - T2/0			
1		WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P, B10A	SZT	2	Legrand lub równoważny
2		WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 2P, AC40A/0,03A	SZT	1	Legrand lub równoważny
3		WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P, B16A	SZT	2	Legrand lub równoważny
A1.2		DOPOSAŻENIE W APARATURĘ MODUŁOWĄ ROZDZIELNICĘ PIĘTROWĄ - T3/0			
1		WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P, B10A	SZT	2	Legrand lub równoważny
2		WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 2P, AC40A/0,03A	SZT	1	Legrand lub równoważny
3		WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P, B16A	SZT	2	Legrand lub równoważny
A1.3		DOPOSAŻENIE W APARATURĘ MODUŁOWĄ ROZDZIELNICĘ PIĘTROWĄ - T2/1			
1		WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P, B10A	SZT	1	Legrand lub równoważny
2		WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 2P, AC40A/0,03A	SZT	1	Legrand lub równoważny
3		WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P, B16A	SZT	2	Legrand lub równoważny
A1.4		DOPOSAŻENIE W APARATURĘ MODUŁOWĄ ROZDZIELNICĘ PIĘTROWĄ - T3/1			
1		WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P, B10A	SZT	5	Legrand lub równoważny
2		WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 2P, AC40A/0,03A	SZT	1	Legrand lub równoważny
4		WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 2P, AC25A/0,03A	SZT	1	Legrand lub równoważny
5		WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 4P, AC25A/0,03A	SZT	1	Legrand lub równoważny
6		WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P, B16A	SZT	7	
A1.5		DOPOSAŻENIE W APARATURĘ MODUŁOWĄ ROZDZIELNICĘ PIĘTROWĄ - T2/2			
1		WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P, B10A	SZT	2	Legrand lub równoważny
2		WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 2P, AC40A/0,03A	SZT	1	Legrand lub równoważny

INWESTOR: **Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice**
 OBIEKT: **Wykonanie węzłów sanitarnych w budynku E**
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Oznacz.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Jedn.	Ilość	Uwagi / Producent
1	2	3	4	5	6
3		WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P, B16A	SZT	2	Legrand lub równoważny
A1.6		DOPOSAŻENIE W APARATURĘ MODUŁOWĄ ROZDZIELNICĘ PIĘTROWĄ - T3/2			
1		WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P, B10A	SZT	3	Legrand lub równoważny
2		WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 2P, AC40A/0,03A	SZT	1	Legrand lub równoważny
3		WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 2P, AC25A/0,03A	SZT	1	Legrand lub równoważny
4		WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P, B16A	SZT	3	Legrand lub równoważny
A1.7		DOPOSAŻENIE W APARATURĘ MODUŁOWĄ ROZDZIELNICĘ PIĘTROWĄ - T2/3			
1		WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P, B10A	SZT	2	Legrand lub równoważny
2		WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 2P, AC40A/0,03A	SZT	1	Legrand lub równoważny
3		WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P, B16A	SZT	2	Legrand lub równoważny
A1.8		DOPOSAŻENIE W APARATURĘ MODUŁOWĄ ROZDZIELNICĘ PIĘTROWĄ - T3/3			
1		WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P, B10A	SZT	3	Legrand lub równoważny
2		WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 2P, AC40A/0,03A	SZT	1	Legrand lub równoważny
3		WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 2P, AC25A/0,03A	SZT	1	Legrand lub równoważny
4		WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P, B16A	SZT	3	Legrand lub równoważny
B		INSTALACJA OŚWIETLENIA			
B1		OPRAWY			
1	B11	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 3X18W, EVG, IP20, DYFUZOR OPALOWY TYP: K418 D-O, EVG	SZT	12	ES-System lub równoważny
2	B21	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 3x18W, EVG, IP20, RASTER PARABOLICZNY TYP: K318,P-A, EVG	SZT	18	ES-System lub równoważny
5	D11	OPRAWA DOWNLIGHT 2X18, EVG, IP44 Z DYFUZOREM OPALOWY TYP: DW218.EVG, IP44	SZT	150	ES-System lub równoważny
B2		OSPRZĘT			

INWESTOR: **Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice**
 OBIEKT: **Wykonanie węzłów sanitarnych w budynku E**
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Oznac.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Jedn.	Ilość	Uwagi / Producent
1	2	3	4	5	6
1		ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A, PODTYNKOWY, RAMKA, KLAWISZE, PUSZKA PODTYNKOWA	SZT	17	POLO lub równoważny
2		ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 2-OBWODOWY 230V/16A, PODTYNKOWY, RAMKA, KLAWISZE, PUSZKA PODTYNKOWA	SZT	19	POLO lub równoważny
3		ŁĄCZNIK 2-BIEGUNOWY 230V/16A, PODTYNKOWY, RAMKA, KLAWISZE, PUSZKA PODTYNKOWA GŁĘBOKA, PRZEKAŹNIK CZASOWY OPÓŹNIAJĄCY (DLA WENTYLATORA)	SZT	15	POLO lub równoważny
4		PUSZKA NATYNKOWA, ZACISKI 1,5-4MM ²	SZT	70	
B3		OKABLOWANIE			
1		PRZEWÓD YDYŻO 3X1,5 750V	m	700	
3		OZNACZNIKI KABLI	KPL	200	
C		INSTALACJA SIŁY			
C1		OSPRZĘT			
1		GNIAZDO 230V/16A IP44 PODTYNKOWE, RAMKA, POSZKA PODTYNKOWA	SZT	40	POLO lub równoważny
2		GNIAZDO 230V/16A PODTYNKOWE, RAMKA, POSZKA PODTYNKOWA	SZT	38	POLO lub równoważny
3		PUSZKA NATYNKOWA, ZACISKI 1,5-4MM ²	SZT	15	POLO lub równoważny
C2		OKABLOWANIE			
1		PRZEWÓD YDYŻO 3x2,5 750V	m	700	
2		PRZEWÓD (WENTYLACJA SANITARIATY) YDYŻO 3x1,5 750V	m	160	
D		TRASY KABLOWE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
1		RURKA KARBOWANA Fi 16 (MONTAŻ POD TYNKIEM)	m	900	