



OPRAWA DOWNLIGHT

ŁĄCZNIK 2–BIEGUNOWY 230V/16A

ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY 230V/16A

ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY, 2–OBWODY 230V/16A

TYPY OPRAW  
D11 – OPRAWA DOWNLIGHT 2x18W, EVG, IP44, DYFUZOR OPALOWY  
TP: DW218, EVG, IP44

GNIAZDO 230V/16A IP44

GNIAZDO 230V/16A

WENTYLATOR KANAŁOWY 0.01kW

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
Nazwa zadania:		GŁÓWNY PROJEKTANT	
Wykonanie węzłów sanitarnych, pomieszczeń serwerowni i klimatyzacji na III piętrze w budynku E Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Łompy 19		dr inż. Krzysztof DEBOWSKI	
Inwestor:		Uprawniona budowlana do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacji/te/w	
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach		zakres a sec. instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
ul. Łompy 19, Katowice		nr ewid. 22698	
Inwestor:		SPRAWDZIC	
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach		mgr inż. Jan GRUDZIEN	
ul. Łompy 19, Katowice		Uprawniona budowlana do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacji/te/w	
Typu rysunku:		zakres a sec. instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SANITARIATÓW - PARTER		nr ewid. 10092122898	
Wszystkie niezgodności i niezakończoność pisemnie uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzić na budowie		Numer projektu:	
AAG S.C.		AAG/07/0026	
Anarchi Group s.c.		Data:	
ul. Chorzowska 84		Lipiec 2007	
44-100 Gliwice		Strona:	
biuro@e-ag.com.pl		Elektryczna	
www.e-ag.com.pl		Siedzielnia	
tel. 0321 331 16 17		1.50	
fax. 0321 334 71 69		Numer rysunku:	
Kierownika projektu:		ie-01	
mgr inż. arch. Katarzyna Oczoniek			
mgr inż. arch. Anna Tłaczka			