


| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|



Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TT
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| NR OBWODU/No.CIRCUIT | | |
| TYP KABLA/CABLE TYPE | | |
| MOC/POWER | | |
| OPIS | OGRANICZNIK PRZEPŁC | ZASILANIE Z ROZDZIELNI GŁÓWNEJ |
| DESCRIPTION | KLASA B+C | |

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| T3/2/F001 | T3/2/F002 | T3/2/F003 | T3/2/FS01 | T3/2/FS02 | T3/2/FS03 |
| YDYto 3x1,5 | YDYto 3x1,5 | YDYto 3x1,5 | YDYto 3x2,5 | YDYto 3x2,5 | YDYto 3x2,5 |
| OSWIETLЕНИЕ SANITARIATY | OSWIETLЕНИЕ SANITARIATY | OSWIETLЕНИЕ POM.BIUROWE | GAZAZDA SANITARIATY | GAZAZDA SANITARIATY | GAZAZDA POM.BIUROWE |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANY | | | GŁÓWNY PROJEKTANT | | Numer projektu: | |
| AAG S.C. | | | Nazwa zadania: | | AAG/07/0026 | |
| AnArch Group S.C. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@ag.com.pl www.ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax [032] 334 71 69 | | | Wykonanie węzłów sanitarnych, pomieszczeń serwisowni i klimatyzacji na III piętrze w budynku E Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Łompy 19 | | dr inż. Krzysztof DEBOWSKI | |
| Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Łompy 19, Katowice | | | Inwestycja: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach | | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | |
| Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Ociepka mgr inż. arch. Anna Tłaczka | | | Sprawdził: mgr inż. Jan GRUDZIEN | | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | |
| Typu 3-godzinu | | | SCHEMAT ROZDZIELNICZY T3/2 - PIĘTRO II | | Data: Lipiec 2007 | |
| Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnione z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzane na budowie | | | Siła rysunku: _____ | | Branża: Elektryczna | |
| | | | | | Numer rysunku: Ie-16 | |
| | | | | | ark. 1/1 | |