


	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz  
Układ sieci TT  
System ochrony p.porazeniowej:  
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR OBWODU/No.CIRCUIT		
TYP KABLA/CABLE TYPE		
MOC/POWER		
OPS	OGRAŃCZNIK PRZEPŁC	ZASILANIE Z ROZDZIELNI GŁÓWNEJ
DESCRIPTION	KLASA B+C	

T3/0/FS01	T3/0/FS02	T3/0/FS01	T3/0/FS02
YDYto 3x1,5	YDYto 3x1,5	YDYto 3x2,5	YDYto 3x2,5
OSWIETLENIE SANITARIATY	OSWIETLENIE SANITARIATY	GINAZDA SANITARIATY	GINAZDA

PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANY			
AAG S.C.		GŁÓWNY PROJEKTANT	
Nazwa zadania:		dr inż. Krzysztof DEBOWSKI	
Wykonanie węzłów sanitarnych, pomieszczeń serwerowni i klimatyzacji na III piętrze w budynku E Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Łompy 19		Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Inwestor:		mjr inż. Jan GRUDZIEN	
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach		Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
ul. Łompy 19, Katowice		Sprawdził:	
Typ obiektu:		mjr inż. Jan GRUDZIEN	
SCHEMAT ROZDZIELNICZY T3/0 - PARTER		Data:	
Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnione z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzane na budowie		Lipiec 2007	
Koordinacja proj.:		Sygnatura:	
mgr inż. arch. Konrad Oczoniek		Elektryczna	
mgr inż. arch. Anna Tłaczka		Numer rysunku:	
		10-12	
		ark. 1/1	