



	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TT
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR OBWODU/No CIRCUIT		
TYP KABLA/CABLE TYPE		
MOC/POWER		
OPIS	OGRAŃCZNIK PRZEPŁC	ZASILANIE Z ROZDZIELNI GŁÓWNEJ
DESCRIPTION	KLASA B+C	

T2/0/F001	T2/0/F001	T2/0/FS01	T2/0/FS02
YD17z0 3x1,5	YD17z0 3x1,5	YD17z0 3x2,5	YD17z0 3x2,5
OSWIETLENIE SANITARIATY	OSWIETLENIE SANITARIATY	GINAZDA SANITARIATY	GINAZDA SANITARIATY



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
AAG S.C.		Nazwa zadania:	GŁÓWNY PROJEKTANT
AnArch Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax [032] 334 71 69		Wykonanie węzłów sanitarnych, pomieszczeń serwerowni i klimatyzacji na III piętrze w budynku E Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Łompy 19	mgr inż. Krzysztof DEBOWSKI
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Łompy 19, Katowice		Typ obiektu:	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych II st. ewid. 226/98
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Ociepnek mgr inż. arch. Anna Tłaczka		mgr inż. Jan GRUDZIEN	mgr inż. Jan GRUDZIEN
SCHEMAT ROZDZIELNICZY T2/0 - PARTER		Sprawdził: mgr inż. Jan GRUDZIEN	
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnione z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzane na budowie		Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych II st. ewid. 100/92 i 226/98	
		Numer rysunku: 10-11 ark. 1/1	
		Data: Lipiec 2007	
		Branża: Elektryczna	
		Słowo rysunku: _____	