

INWESTOR: **Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice**
 OBIEKT: **Wykonanie pomieszczeń serwerowni w budynku E**
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Oznac.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Jedn.	Ilość	Uwagi / Producent
1	2	3	4	5	6
I					
A		ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII			
A1		ROZDZIELNICE			
A1.10		ROZDZIELNICA PIĘTROWĄ - T3/G (zasilanie klimatyzatorów serwerowni) ROZDZIELNICA NATYNKOWA IP40 – EKINOXE TX (WYS.760xSZR..425xGŁ.117)			Legrand lub równoważny
1		OSŁONKA 6,5 MODUŁU BIAŁA	SZT	7	
2		ROZŁ. IZOL. FR 303 40A	SZT	1	
3		PODST. BEZP. 3P 10x38 RB 338	SZT	3	
4		WYŁ. S 301 C 2 1P 2A 6KA	SZT	2	
5		WYŁ. S 301 C 10 1P 10A 6KA	SZT	7	
6		ROZDZIEL. NAŚĆ. EKINOXE TX 4X18	SZT	1	
7		DRZWI BIAŁE EKINOXE TX 4X18	SZT	1	
A1.12		ROZBUDOWA ROZDZIELNICY GENERATOROWEJ			Legrand lub równoważny
1		ROZŁ.BEZP 25A	SZT	1	
2		BEZPIECZNIK 25A	SZT	3	
A2		OKABLOWANIE			
3		KABEL 1,0kV (zasilanie T3/G) YKY5x6	m	30	
4		Oznaczniki kabli	KPL	10	
B		INSTALACJA OŚWIETLENIA			
B1		OPRAWY			
1	B22	OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA 4x18W, EVG, IP20, RASTER PARABOLICZNY TYP: K418,P-A, EVG	SZT	22	ES-System lub równoważny
2	B22A	OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA 4x18W, EVG, IP20, RASTER PARABOLICZNY, Z MODUŁEM AWARYJNYM I BATERIĄ T=2h TYP: K418,P-A, AW	SZT	9	ES-System lub równoważny
3	B31	OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA 4x18W, EVG, IP20, DYFUZOR PRYZMATYCZNY TYP: K418.D-P, EVG	SZT	6	ES-System lub równoważny
B2		OSPRZĘT			
1		ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A, PODTYNKOWY, RAMKA, KLAWISZE, PUSZKA PODTYNKOWA	SZT	1	POLO lub równoważny
2		ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 2-OBWODOWY 230V/16A, PODTYNKOWY, RAMKA, KLAWISZE, PUSZKA PODTYNKOWA	SZT	5	POLO lub równoważny
4		PUSZKA NATYNKOWA, ZACISKI 1,5-4MM2	SZT	10	

INWESTOR: **Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice**
 OBIEKT: **Wykonanie pomieszczeń serwerowni w budynku E**
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Oznacz.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Jedn.	Ilość	Uwagi / Producent
1	2	3	4	5	6
B3		OKABLOWANIE			
1		PRZEWÓD YDYŻO 3X1,5 750V	m	200	
2		OZNACZNIKI KABLI	KPL	50	
C		INSTALACJA SIŁY			
C1		OSPRZĘT			
2		GNIAZDO 230V/16A PODTYNKOWE, RAMKA, POSZKA PODTYNKOWA	SZT	29	POLO lub równoważny
3		PUSZKA NATYNKOWA, ZACISKI 1,5-4MM2	SZT	5	POLO lub równoważny
C2		OKABLOWANIE			
1		PRZEWÓD YDYŻO 3x2,5 750V	m	150	
5		KABEL (KLIMATYZATORY) YKYŻO 5X2,5	m	60	
D		TRASY KABLOWE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
1		RURKA KARBOWANA Fi 16 (MONTAŻ POD TYNKIEM)	m	300	
2		RURKA KARBOWANA Fi 25 (MONTAŻ POD TYNKIEM)	m	25	
E		INSTALACJA WYKRYWANIA POŻARU			
E1		OSTRZĘT			
1		ANALOGOWA CZYJKA DYMU DOT -40	SZT	4	POLON-ALFA lub równoważny
2		GNIAZDO DLA CZUJKI G -40	SZT	4	POLON-ALFA lub równoważny
E2		OKABLOWANIE			
1		YnTKSYekw 2x2x0,8	m	120	
2		RURKA KARBOWANA FI 16 (MONTAŻ POD TYNKIEM)	m	120	