

Katowice 17.01.2018 r.

Region Południowy  
Specjalista ds. paszportyzacji i uzgadniania dokumentacji  
Sebastian Huss  
e-mail: Sebastian.Huss@telkol.pl  
tel. 32 710 14 51  
Nr pisma: UTM4-504-954/2017

**An Archi Group Sp. z o.o.**  
ul. Chorzowska 64  
44-100 Gliwice

Dotyczy: uzgodnienia Projektu technicznego przebudowy sieci teletechnicznej w związku z budową Posterunku Policji w Milówce, przy ul. Dworcowej na działce nr 859/7.

PKP Telkol sp. z o. o. w odpowiedzi na pismo nr AAG/17/0022/023 z dnia 13.12.2017r. (wpływ do Regionu Utrzymania w Katowicach dnia 18.12.2017r.), uzgadnia ww. projekt techniczny bez uwag.

Jednocześnie podajemy następujące warunki techniczne dotyczące wykonawstwa robót:

1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wyprzedzająco wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia rzeczywistego przebiegu i głębokości posadowienia naszego kabla.
2. Roboty ziemne w miejscu zbliżenia się do kabla miedzianego Spółki PKP Telkol na odległość mniejszą niż 2m, należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym.
3. Wszelkie roboty ziemne związane z lokalizacją kabla i jego przebudową oraz roboty ziemne w miejscu zbliżenia się do kabla miedzianego Spółki PKP Telkol na odległość mniejszą niż 2m, należy prowadzić pod nadzorem technicznym wyznaczonego pracownika tut. Regionu.
4. Wystąpienie o nadzór techniczny należy kierować na adres: 40-078 Katowice, ul. Sądowa 7 (e-mail: [Wieslaw.Ignatiuk@telkol.pl](mailto:Wieslaw.Ignatiuk@telkol.pl)) z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
5. Z uwagi na przebiegające w kablach obwody związane z bezpieczeństwem prowadzenia ruchu pociągów należy przebudować i przełączyć kabel w sposób bezprzerwowo. Włączenie będzie wykonywane przez pracowników PKP Telkol sp. z o. o.
6. Przed rozpoczęciem prac kablowych należy wykonać pomiary wstępne kabla, a po zakończeniu prac pomiary końcowe. Pomiary zostaną wykonane przez pracowników Spółki PKP Telkol.
7. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli PKP Telkol sp. z o. o.
8. Podczas prowadzenia robót, po odkryciu kabli będących własnością Spółki PKP Telkol, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Za wszelkie ewentualne straty PKP Telkol sp. z o. o. wynikłe z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika naszej Spółki lub niezgodnie z zaleceniami, obciążony finansowo będzie wykonawca robót.

Uzgodnienie dotyczy wyłącznie infrastruktury własności Spółki PKP Telkol.

Powyższe uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

W załączeniu 1 kpl. Projektu technicznego.

Z poważaniem

**DYREKTOR REGIONU  
UTRZYMANIA**

  
Wiesław Ignatiuk