



**„Beskid-Ekosystem”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Cięcina, ul. Graniczna 1
34-350 Węgierska Górka**

**tel./fax. 33 8640 223
www.beseko.pl
e-mail: beseko@beseko.pl**

Nasz znak: BES/WK/SN/03/18/415/111

Cięcina dnia 14.03.2018r.

WPLYNEŁO 16.03.2018
NR. 238
An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gilowice

Dotyczy: warunków technicznych wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

W nawiązaniu do pisma znak: BES/WK/SN/05/17/507/274 z dnia 07.06.2017r. oraz w związku z otrzymanym do uzgodnienia projektem wykonawczym przyłącza kanalizacyjnego dla „Budowy nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym fragmentem sieci wodociągowej) i drogową, zlokalizowanej w Milówce na dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082 i 4108, niniejszym „Beskid – Ekosystem” Sp. z o.o. w Cięcinie akceptuje przedmiotowy projekt wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej z uwagą. Przyłączy należy zakończyć studnią rewizyjną (inspekcyjną, Ø 400 mm) bądź czyszczakiem rewizyjnym na terenie posesji, przed budynkiem.

Z poważaniem

Członek Zarządu

[Signature]
inż. Leszek Greń