

Starosta Żywiecki
ul. Krasińskiego 13
34-300 Żywiec

O D P I S z P R O T O K O Ł U Nr 6630.30/2018
z Narady Koordynacyjnej z dn. 28.03.2018

W dniu 28.03.2018 odbyła się Narada Koordynacyjna zorganizowana przez Starostę Żywieckiego na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, art. 28b--28g (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami).

Uwzględniając: mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opinie jednostek branżowych oraz innych zainteresowanych podmiotów

uzgodniono dokumentację projektową

Temat:

Sieci: wodociągowa wraz z przyłączami, teletechniczna (własność PKP TELKOL), kanalizacyjna deszczowa i techniczna oraz elektroenergetyczna NN a także przyłącza kanalizacji sanitarnej i teletechniczne w ramach planowanej budowy posterunku policji.

Lokalizacja:

Milówka, Milówka, dz.: 859/4, 859/7, 1133, 4082, 4108.

Platnik:

AN ARCHI GROUP SP. Z O.O. ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice NIP: 631-225-64-68

Inwestor:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W
KATOWICACH ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Projektant:

MIROSLAW WYDERKAMARIUSZ SZLENK

Na podstawie zlecenia nr: 9073/2018 z dnia 19.03.2018 ,

Data wpływu: 27.03.2018

Uwagi i zalecenia:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Po zrealizowaniu, przed zasypaniem uzbrojenia podziemnego należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów geodezyjnych prawnie chronionych przy realizacji inwestycji, Inwestor zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia.

-

Lista uczestników narady koordynacyjnej i uwagi

Temat: Sieci: wodociągowa wraz z przyłączami, teletechniczna (własność PKP TELKOL), kanalizacyjna deszczowa i techniczna oraz elektroenergetyczna NN a także przyłącza kanalizacji sanitarnej i teletechniczne w ramach planowanej budowy posterunku policji.

Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAĞÓW I KANALIZACJI W ŻYWCU SPÓŁKA Z O.O.	Nie dotyczy MPWiK Żywiec.
NETIA S.A.	Bez uwag.
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.	Bez uwag.
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO	Bez uwag.
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	Trasę urządzeń w pasie drogi powiatowej opiniuje się pozytywnie. Należy uzyskać decyzję zezwalającą na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Bielsku-Białej RD ŻYWIEC	Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: linii NN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującym i normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wiazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: dla kabli 1kV rury o średnicy min. 110mm koloru niebieskiego, dla kabli SN rury o średnicy min. 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia. Przed przystąpieniem do pracy w odległości mniejszej niż: 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznej NN, 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznej SN, 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznej WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującym i normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Bielsko-Biała o nadzór branżowy.
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY - STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU	Bez uwag.
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - SP ŻYWIEC	Projekt sporządzono na mapie do celów projektowych powstałej na bazie aktualnej mapy zasadniczej, zaktualizowanej w obszarze projektowania pomiarem; operat P.2417.2018.835, przyjęty do zasobu geodezyjnego w dniu 06.03.2018r.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach 42-500 Bedzin, ul. Krasickiego 25 - Oddział Biura Parków w Żywcu 34-300 Żywiec, ul. Łączki 44a	Bez uwag.
U W A G I	

Sporządził: Mirosław Możdżeń

z up. STAROSTY
mgr inż. Mirosław Możdżeń
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ