# STROP NAD PARTEREM

1:50




# PRZEKRÓJ 2-2

1:20







**Zasady układania siatek zaginanych Z-2**




**Zasady układania siatek płaskich**

## UWAGI TECHNICZNE:

1. Kształt i wymiary porównać z projektem architektonicznym.
2. Ważne są tylko wymiary opisane.
3. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
4. Wszystkie poziomy podano w metrach.
5. Beton konstrukcyjny: C20/25.
6. Stal zbrojeniowa: ø8≥ B500SP; ø8< RB500W.
7. Otulina zbrojenia: 25mm.
8. Pręty ø12 łączyć na zakład na długość 800mm, zakotwienie prętów na długość min 550mm.
9. Lokalizację otworów i przebić instalacyjnych określić zgodnie z projektami branżowymi.
10. Jeżeli nie zaznaczono na rys. inaczej to giąć zbrojenie na średnicy 4ø.
11. Rozpatrywać łącznie z rys. K-03.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa: AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69 | Nazwa inwestycji: Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną ( w tym fragmentem sieci wodociągowej) i drogową, zlokalizowanej w Miłówce na dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108 | Projektant: mgr inż. Marian Sokołowski Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr 563/83 | Numer projektu: AAG_17_0022 |
| | Adres: Miłówka, ul. Dworcowa, jedn. ewid.: 241709_2 Miłówka, obręb: 0003 Miłówka, dz. nr: 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108 | Sprawdzający: mgr inż. Jacek Słowik Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr 130/97 | Data: luty 2018 |
| | Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice | Opracowanie: inż. Tomasz Nowatkowski | Branża: konstr. |
| | | | Skala rysunku: 1:50;1:20 |
| Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk | Tytuł rysunku: Strop nad parterem. | | Numer rysunku: k-02 |

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie